

GMINA OKONEK

ul. Niepodległości 53 ①

64-965 OKONEK

tel. (0-67) 266 90 03

fax (0-67) 266 99 76

NIP 767-165-76-53, REGON 570791388

INFORMACJA DO BIP.

Dot. Postępowania przetargowego pn.: „ Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku, przy ul. Stockelsdorf.

W dniu 29.05.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od jednego z Wykonawców następującej treści :

- 1. Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu dołączenia do oferty certyfikatu IAAI Class 1 który wydawany jest na wykonany obiekt nie na nawierzchnię. Zgodnie z odpowiedzią Państwa w realizacji można wykonać nawierzchnię typu natrysk np. na podbudowie betonowej lub asfaltobetonowej. Nawierzchnia typu natrysk posiada certyfikat IAAF. Proszę o określenie czy nawierzchnia poliuretanowa ma być przepuszczalna dla wody czy nieprzepuszczalna..**
- 2. Czy Zamawiający może dokładnie określić długość pomiarową bieżni do wykonania, gdyż długość zgodna z PZLA powinna wynosić 400,00 m +- 40 mm.**

Odpowiedzi:

- 1. Zamawiający nie może odstąpić od wymogu dołączenia do oferty certyfikatu IAAF Class 1. W odpowiedzi na jedno z poprzednio pytań informowaliśmy, że dopuszczamy tańsze rozwiązania, np. nawierzchnie typu sanwich lub natrysk. Nawierzchnia poliuretanowa ma być nieprzepuszczalna dla wody.**
- 2. Ponadto informujemy, że długości wewnętrzne bieżni w świetle obrzeży po modernizacji powinny wynosić odpowiednio: proste – 2 x 100,0 m, wiraże – 2 x 100,0 m, zgodnie z wymogami PZLA.**

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Rybak
Zastępca Burmistrza