

Ostroróg, dnia 16.01.2014 r.

Do wszystkich zainteresowanych,
którzy pobrali SIWZ

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg”.

Zamawiający działając na mocy art. 38 ust.1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela wyjaśnienia na zadane pytanie dotyczące niniejszego postępowania:

Pytanie nr 1.

„Firma biorąc udział w postępowaniu przetargowym prosi o dołączenie do materiałów przetargowych przekrojów konstrukcyjnych nawierzchni drogi gminnej i powiatowej (ze wskazaniem frakcji kruszywa oraz parametrów mieszanki mineralno – bitumicznej). Proszę również o podanie parametrów geosiatki układanej na styku nowo położonej warstwy wiążącej z istniejącą.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej www.ostorog.pl/PRZETARGI został uzupełniony Załącznik nr 14 o przekroje dróg.

Zamawiający podaje wymagania dotyczące mieszanek:

- podbudowy w drogach gminnych i powiatowych - 30cm.
- warstwa wiążąca w drogach gminnych i powiatowych - 5cm.
- Warstwy bitumiczne w drogach gminnych (kategoria ruchu KR 2) - 3 cm.
- warstwy bitumiczne w drogach powiatowych (kategoria ruchu KR 3)- 5cm.

Wymagania dotyczące technologii wykonywania robót i wymagań dotyczących materiałów do budowy i odtworzeń nawierzchni oraz wykonania wzmocnienia zostały określone w Załączniku Nr 14 do SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.


BURMISTRZ
inż. Roman Napierala