



STAROSTA POWIATU SZAMOTULSKIEGO

POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW W SZAMOTUŁACH

PKZ. 4123.10.9.2015
l.dz. 15791/15

p. A. Cembrowska

Szamotuły, 15 lipca 2015r.



**Gmina Ostroróg
Ul. Wroniecka 14
64-560 Ostroróg**

W nawiązaniu do pisma z dnia 26/06/2015r., data wpływu do tut. Urzędu 26/06/2015r. dot. wymiany okien w budynku szkoły w Bininie, gm. Ostroróg, dz. nr 95/4, Powiatowy Konserwator Zabytków, uprzejmie informuje, że możliwa jest wymiana okien z zachowaniem poniższych zastrzeżeń.

Konieczne jest przedstawienie zestawienia stolarki okiennej, porównującej dokładne wymiary i profile okien istniejących i proponowanych do wymiany. Powinna zostać wymiarowana szerokość ramy okiennej, szerokość krzyża, szprosów, listwy przymykowej. Należy również zinwentaryzować profile listwy przymykowej oraz belki poziomej (żłobiona). Konieczny jest wybór materiału, który umożliwi wykonanie stolarki okiennej jak najbardziej wierny oryginałowi.

Przedmiotowy budynek jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. W związku z powyższym prace przy przedmiotowym obiekcie wymagają uzgodnienia z Powiatowym Konserwatorem Zabytków

Z up. Starosty Powiatu Szamotulskiego
Anna Wower
Anna Wower
Powiatowy Konserwator Zabytków
w Szamotułach

Otrzymuje:

adresat

Do wiadomości:

aa

Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 4;64-500 Szamotuły
tel. (61) 292 87 42; fax. (61) 292 18 80
WWW.powiat-szamotuly.pl; pkz@szamotuly.com.pl

PN-EN ISO 9001:2009

