

p. A. Cembrowski



Ostroróg, dnia 06.12.2016 r.

L.dz.102/3/2016

Urząd Miasta i Gminy Ostroróg

Ul. Wroniecka 14

AQUANET
OSTRORÓG Sp. z o.o.
ul. Wroniecka 26, 64-560 Ostroróg
tel./fax 61 29 167 48
REGON 634489361 NIP 7871447630

64-560 Ostroróg

Dotyczy: warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego.

AQUANET Ostroróg Sp. z o. o. w Ostrorogu wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki o numerze geodezyjnym 38/1 do sieci wodociągowej w miejscowości Bobulczyn.

1. Przed przystąpieniem do prac należy :
 - Uzyskać decyzje o warunkach zabudowy.
 - Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zgłosić wykonanie przyłącza wodociągowego do Starostwa Powiatowego (art.30. 1 pkt 1a, art. 29 ust. 1 pkt 20).
 - Bez zgłoszenia (art. 29a). Dopisany art. 29a ustawy Prawa budowlanego daje inwestorowi możliwość realizacji przyłącza bez zgłoszenia. Zobowiązuje jednakże do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przyłącza. Do planu tego mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonania przyłącza wodociągowego ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Podstawę prawną stanowi art. 29, 29a, art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane – (DZ. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r).
 - Uzyskać ewentualną zgodę od właściciela drogi na wykonanie prac w pasie drogowym.
2. Przyłącze wodociągowe należy wykonać przez włączenie się do sieci W Ø 110 mm nawiertką przyłączeniową typu NWZ.
3. Włączenie wykonane węzłem PE 32mm. Na terenie posesji wymaga się wykonania zabudowy zasowy przyłączeniowej Ø 32 mm, która będzie stanowić indywidualną możliwość

- awaryjnego odcięcia dostawy wody dla wnioskowanej działki budowlanej. Przyłącze należy usytuować na głębokości posadowienia wodociągu w pasie gruntu drogi gminnej.
4. Przyłącze należy zakończyć zestawem wodomierzowym zabudowanym w pomieszczeniu izolowanym termicznie lub w komorze pomiarowej zapewniającym dostęp do konserwacji i odczytu wodomierza, który zostanie dostarczony przez AQUANET Sp. z o.o.
 5. Zestaw wodomierzowy dla wodomierza \varnothing 20 lub 15 musi być sztywno zamontowany w konsoli wodomierzowej z podejściem instalacyjnym bez użycia złączy miedzianych i plastikowych.
 6. Przejście pod drogą wykonać metodą przecisku mechanicznego z zastosowaniem rury osłonowej.
 7. Przyłącze wodociągowe może zostać wykonane wyłącznie przez koncesjonowaną firmę
 8. Prace instalacyjne podlegają nadzorom i odbiorom powykonawczym w stanie odkrytym przez upoważnionego pracownika serwisu wodociągowego AQUANET Sp. z o.o. Ostroróg.
 9. Po wykonaniu prac ziemnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego geodetę.

Okres ważności wydanych warunków technicznych wynosi 2 lata.

AQUANET
OSTRORÓG s.c. o.o.
PREZES ZARZĄDU
Robert Przybysz