

Ostroróg, dnia 29.05.2017 r.

RG.271.11.2017

Do wszystkich zainteresowanych
Którzy pobrali SIWZ

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z budową sceny z zadaszeniem, oświetlenia parkowego oraz przyłącza wody w Bobulczynie**

Zamawiający działając na mocy art. 38 ust.1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) udziela wyjaśnienia na zadane pytanie dotyczące niniejszego postępowania:

Pytanie 1

„Proszę o wyjaśnienie dotyczące przedmiaru budowlanego w poz. 42 (budowa w Bobulczynie).
Opis w poz. Brzmi: Podbudowy z kruszyw łamanych 0/60 mm, po zagęszczeniu 25 cm.
Zapytanie dotyczy: czy jest dopuszczalne zastosowanie gruzu betonowego o frakcji 0/60 mm.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że można zastosować czysty gruz betonowy o tej samej frakcji co kruszywo łamane, należy jednak dopilnować aby gruz był na pewno czysty bez innych dodatków.

z up. Burmistrza

mgr inż. Agnieszka Cembrowicz