

Ostroróg, dnia 08.09.2017 r.

RG.271.24.2017

Do wszystkich zainteresowanych  
Którzy pobrali SIWZ

### WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Mormin – dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury**”

Zamawiający działając na mocy art. 38 ust.1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) udziela wyjaśnienia na zadane pytanie dotyczące niniejszego postępowania:

Pytanie 1

„Prosimy o informację, czy w opisie konstrukcji urządzeń zabawowych powinno być: o przekroju 90x90 lub 120x120, a jeśli mają występować oba przekroje, to prosimy o wskazanie elementów, w których należy je zastosować”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie elementy konstrukcyjne mają przekrój 90x90 mm, natomiast jedynym elementem o przekroju 120x120 jest pozioma belka na pomoście ruchomym.

Zamawiający informuje także, że w projekcie architektoniczno – budowlanym pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szlaku św. Jakuba w Dobrojewie wskazano błędne nr katalogowe, na których powinien wzorować się Oferent, w opisie technicznym w pkt. 8.1. Mała architektura.

Poniżej Zamawiający podaje prawidłowe numery katalogowe na poszczególne elementy małej architektury:

- 1) ppkt c) Ława, wymiary: 2500x400 – 2 szt. w/b nr katalogowy 19-02-24
- 2) ppkt d) Ława, wymiary: 1100x400 – 2 szt. w/b nr katalogowy 19-02-24
- 3) ppkt e) Stół, wymiary: 2500x400 – 1 szt. w/b nr katalogowy 07-12-05

BURMISTRZ

*dr Sławomir Szalata*