

l.dz.96/3/2016

Ostroróg, dnia 26.10.2016



ul. Wroniecka 26, 64-560 Ostroróg
tel./fax 61 29 167 48
REGON 634489361 NIP 7871447630

Wnioskodawca:
Miasto i Gmina Ostroróg
Ul. Wroniecka 14
64-560 Ostroróg

Warunki techniczne na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

AQUANET Sp. z o.o. w Ostrorogu wydaje następujące warunki techniczne na przyłączenie działki o numerze geod.30/1,30/6 w Dobrojewie do kanalizacji sanitarnej ks 300mm. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV 160 mm przez włączenie się do istniejącej rewizyjnej studni kolektora kanalizacji sanitarnej, usytuowanej w pasie drogowym przyległym do w/w posesji.

1. W granicy posesji wybudować studzienkę pośrednią.
2. Studzienka pośrednia będzie stanowić granicę do której będzie świadczona obsługa konserwacyjna.
3. Wbudowanie odpływu w rewizyjnej studni kanalizacyjnej kolektora i studni pośredniej musi być szczelne.
4. Przed przystąpieniem do prac należy:
 - zgłosić do właściciela drogi planowane wykonanie prac w poboczu i pasie drogowym.
 - wykonanie przyłącza należy zgłosić do Starostwa Powiatowego w Szamotułach.
6. Prace instalacyjne podlegają nadzorom i odbiorom w stanie odkrytym przez uprawnionego pracownika Aquanet Ostroróg Sp. z o.o.
7. Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przyłącza przez uprawnionego geodetę, która będzie stanowić załącznik do podpisania umowy na odbiór ścieków komunalnych.


AQUANET
OSTRORÓG Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Robert Przybyś



ul. Wroniecka 26, 64-560 Ostroróg
tel./fax 61 29 167 48
REGON 634489361 NIP 7871447630

Ostroróg, dnia 26.10.2016 r.

L.dz.95/3/2016

Miasto i Gmina Ostroróg

Ul. Wroniecka 14

64-560 Ostroróg

Dotyczy: warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego.

AQUANET Ostroróg Sp. z o. o. w Ostrorogu wydaje następujące warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki o numerze geodezyjnym 30/1,30/6 do sieci wodociągowej w miejscowości Dobrojewo.

1. Przed przystąpieniem do prac należy :

- Uzyskać decyzje o warunkach zabudowy.
- Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zgłosić wykonanie przyłącza wodociągowego do Starostwa Powiatowego (art.30. 1 pkt 1a, art. 29 ust. 1 pkt 20).
- Bez zgłoszenia (art. 29a). Dopisany art. 29a ustawy Prawa budowlanego daje inwestorowi możliwość realizacji przyłącza bez zgłoszenia. Zobowiązuje jednakże do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przyłącza. Do planu tego mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonania przyłącza wodociągowego ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Podstawę prawną stanowi art. 29, 29a, art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane – (DZ. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 r) .
- Uzyskać ewentualna zgodę od właściciela drogi na wykonanie prac w pasie drogowym.

2. Przyłącze wodociągowe należy wykonać przez włączenie się do sieci W Ø 110 mm nawiertką przyłączeniową typu NWZ.

3. Włączenie wykonane węzłem PE 40mm. Na terenie posesji wymaga się wykonania zabudowy zasowy przyłączeniowej Ø 40 mm, która będzie stanowić indywidualną możliwość

awaryjnego odcięcia dostawy wody dla wnioskowanej działki budowlanej. Przyłącze należy usytuować na głębokości posadowienia wodociągu w pasie gruntu drogi powiatowej.

4. Przyłącze należy zakończyć zestawem wodomierzowym zabudowanym w pomieszczeniu izolowanym termicznie lub w komorze pomiarowej zapewniającym dostęp do konserwacji i odczytu wodomierza, który zostanie dostarczony przez AQUANET Sp. z o.o.
5. Zestaw wodomierzowy dla wodomierza $\varnothing 20$ musi być sztywno zamontowany w konsoli wodomierzowej z podejściem instalacyjnym bez użycia złączy miedzianych i plastikowych.
6. Przyłącze wodociągowe może zostać wykonane wyłącznie przez koncesjonowaną firmę
7. Prace instalacyjne podlegają nadzorom i odbiorom powykonawczym w stanie odkrytym przez upoważnionego pracownika serwisu wodociągowego AQUANET Sp. z o. o. Ostroróg.
8. Po wykonaniu prac ziemnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego geodetę.

Okres ważności wydanych warunków technicznych wynosi 2 lata.

AQUANET
OSTRORÓG
PREZESZARZĄDU
Robert Przybysz