



UWAGI:

Instalacja elektryczna w układzie TN-C-S
Ochrona przeciwporażeniowa:
Rozdzielnica II klasy ochronności,
samoczynne wyłączenie zasilania.

Wyposażenie rozdzielniczy:

Lp.	Nazwa urządzenia	J.m.	Ilość	Producent
1	Rozdzielnica wnetkowa typu RWN-3x12	szt.	1	FAEL
2	Rozłącznik izolacyjny FR 103 40 A	szt.	1	FAEL
3	Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 40-30-AC	szt.	1	FAEL
4	Wyłącznik nadprądowy S 301 B-10	szt.	4	FAEL
5	Wyłącznik nadprądowy S 301 B-16	szt.	6	FAEL