

1764/2010  
Kasica ratujdzka

**Gmina Padew Narodowa**  
**Ul. Grunwaldzka 2**  
**39-340 Padew Narodowa**

Nr sprawy: RGR/J/341/03/210

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania:  
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Padew  
Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty,  
Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring)  
oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody – monitoring i telemetria dla  
przepompowni ścieków w Padwi Narodowej.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do transmisji danych -  
urządzenia radiowe bliskiego zasięgu ogólnego zastosowania, używanych  
bez pozwolenia radiowego, o których mówi Rozporządzenie Ministra  
Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. (Dz.U.2007.138.972) ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne – polegające na  
modernizacji istniejących 54 szt. sterownic i 18 szt. sterownic dla nowych  
pompowni – bez dokładania dodatkowej szafki - (zastosowanie sterownika PLC  
z panelem operatorskim z pełną obsługą protokołu Modbus RTU w miejsce  
istniejącego sterownika, dodania zasilacza buforowego z akumulatorami, radia,  
wymiany niesprawnych elementów systemu ogrzewania sterownic itd.)
3. Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie:  
Czy 18 szt. szafek zasilających sterowniczych oznaczonych w dokumentacji  
projektowej jako SZS dla nowych pompowni jest przedmiotem dostawy w  
ramach zadania objętego niniejszym przetargiem ?