

IZP.271.2.2012.

Padew Narodowa, 2012-02-23

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IZP.271.2.2012.  
Nazwa zadania: „Budowa połączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dla miejscowości Zachwiejów, Zarównie, Piechoty, Babule”

Dnia. 20-03-2012 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści: ....”

1. Czy zamawiający uzna za spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z dwiema przepompowniami o długości 6632 m i wartości 1 500 000 zł brutto ?
2. Brak w dokumentacji przetargowej brak projektu budowlanego i wykonawczego. Proszę o załączenie brakującej dokumentacji.
3. Proszę o załączenie kart doboru przepompowni oraz jej parametrów. W szczegółowej specyfikacji technicznej brak jakichkolwiek parametrów przepompowni, co uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty.
4. Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej opinii geotechnicznej dla w/w zadania.
5. Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej opinii o warunkach hydrogeologicznych dla w/w zadania.
6. Według zapisu SIWZ przedmiar robót nie jest wiążący i stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w obmiarze oraz wstawianie innych pozycji.
7. Proszę o podanie jakiego typoszeregu mają być:
  - rura PE śr. 75 mm;
  - rura ochronna PVC śr. 315 mm;
  - rura przewiertowa PE śr. 160 mm.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

#### Wyjaśnienia

1. Tak, taka realizacja będzie spełniać wymogi SIWZ.
2. W związku z tym, iż wykonanie przyłączy kanalizacyjnych nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia budowy inwestor nie posiada projektu budowlanego, ani wykonawczego jedynie dokumentację techniczną, którą załącza do niniejszego przetargu.
3. Parametry przepompowni znajdują się opisie technicznym w załączonym projekcie budowlanym dla „Budowy kanalizacji sanitarnej w Babulach”.
- 4, 5. Inwestor nie posiada do dokumentacji do zgłoszenia budowy i projektu budowlanego opinii geotechnicznej i dokumentacji hydrogeologicznej.
6. Zamawiający nie dopuszcza zmian w obmiarze oraz wstawiania innych pozycji.

7. -rura PE śr. 63 mm – PE 100 SDR 17
- rura ochronna PVC śr. 315 mm – SDR 41
- rura przewiertowa PE śr. 160 mm - PE 100 SDR 17

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:  
- wszyscy uczestnicy

  
*mgr inż. Kazimierz Popiołek*

---

Kierownik Zamawiającego