

Padew Narodowa, 22.02.2013

IZP.271.1.2013

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 21-02-2013 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Powszechną praktyką zabezpieczenia antykorozyjnego dla elementów stalowych ogrodzenia jest cynkowanie ogniowe oraz powleczenie poliestrowe (malowanie proszkowe) w systemie DUPLEX (połączone z fosforanowaniem żelazowym oraz pasywacją bezchromową), co gwarantuje wieloletnie użytkowanie bez konieczności ponownego malowania potwierdzone kartą gwarancyjną producentów. Znane są praktyki powlekania poliestrowego (malowania proszkowego) oraz cynkowania ogniowego z pominięciem etapu fosforanowania i pasywowania. Skutkuje to krótką żywotnością powłoki na stalowych elementach ogrodzenia. Mowa tu nawet o trwałości tylko do 3 lat.
 - 1.1. Czy Zamawiający może przyjąć system zabezpieczenia antykorozyjnego wyżej opisany jako obligatoryjny dla stalowych elementów ogrodzenia przyjętych do oferty?
 - 1.2. Czy Zamawiający może się określić w kolorze dla elementów stalowych ogrodzenia? Dodatkowo informujemy, iż kolory standardowe to: RAL 6005 (zielony), RAL 5010 (niebieski), RAL 7016 (popielaty), RAL 7030 (szary), RAL 9016 (biały), RAL 9005/MAT (czarny).
2. Wasz projekt wykonawczy zakłada zastosowanie panela ogrodzeniowego o wys. 1360 mm z trzema przetłoczeniami. Tymczasem standardową wysokością dla paneli z trzema przetłoczeniami to jest 1530 mm. Rysunek w załączeniu.
Czy Zamawiający będzie skłonny zmienić wymaganą wysokość panela z 1360 mm na 1530 mm?
3. Wasz projekt wykonawczy nie posiada opisu technicznego bram i furtek. Według Waszego zdjęcia jest to brama wypełniona kształtownikiem. Wnosimy o uzupełnienie informacji technicznych. Informujemy, iż standardowym wykonaniem dla bram przesuwanych oraz furtek jest wypełnienie kształtownikiem 25x25 mm, bramy wykonane na profilu jezdnym 95x85 mm, oczywiście z elementami zawiasowo-zamkowymi. Proponowane wykonanie bramy oraz furki w załączeniu.
Czy podane bramy przesuwne mają być wyposażone w automatykę oraz czy furki mają być wyposażone w elektrozaczepy?
4. W zakresie grubości drutu dla paneli ogrodzeniowych proponujemy min. 5 mm z uwagi na fakt, iż taki panel jest deklarowany przez producentów n. ogrodzenie obiektów sportowych. Panel o grubości drutu 4 mm jest dedykowany na posesje prywatne.
Czy Zamawiający może przyjąć minimalną grubość drutu dla paneli ogrodzeniowych 5 mm?

5. Przedmiot przetargu dotyczy wykonania ogrodzenia dla obiektu użyteczności publicznej. Norma PN-EN 13241-1 wyraźnie określa wymogi stawiane dla bram i furtek przy zastosowaniu na tego typu obiekty. W efekcie bramy i furtki spełniające wymagania wskazanej normy oznakowane są znakiem bezpieczeństwa CE.
Czy Zamawiający może przyjąć oznakowanie CE dla bram i furtek jako wymóg obligatoryjny?

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Ad. 1.1

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe, powleczenie poliestrowe – malowanie proszkowe w systemie DUPLEX (połączone z fosforanowaniem żelazowym oraz pasywacją bezchromową).

Ad. 1.2.

Zamawiający wybrał jako RAL 7030 (szary).

Ad. 2

Minimalna wymagana wysokość panelu 1500 mm.

Ad.3

Furtki i bramy mają być wypełnione panelem.

Furtki mają być wyposażone w zamek z wkładką i kluczami, szyld, klamkę.

Brama ma być wyposażona w zamek z wkładką i kluczami szyld, gałki.

Bramy nie mają być wyposażona w automatykę.

Furtki nie mają być wyposażone w elektrozaczepy.

Furtka musi być mocowana w sposób umożliwiający otwarcie jej o 180°.

Ad. 4

Minimalna grubość drutu dla paneli ogrodzeniowych 4 mm.

Ad.5

Wymaga się aby bramy i furtki posiadały znak CE.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy wkonawcy

p.o. Wójta Gminy

Padew Narodowa

Anna Wiącek

Kierownik Zamawiającego