

IZP.271.1.2013

Padew Narodowa, 22.02.2013

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 22-02-2013 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastąpiona wpisanej wysokości paneli ogrodzeniowych H1360 mm panelami o wys. 1530 mm. W celu obniżenia łącznej wysokości ogrodzenia można ewentualnie zastąpić podmurówkę betonową o wys. 25 cm na 20 cm
2. Proszę o sprecyzowanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego ogrodzenia (paneli, bram i furtek): czy ma być sam ocynk czy ocynk i malowanie proszkowe.
3. W dokumencie "projekt wykonawczy" w punkcie 4 w ostatnim zdaniu jest zapis o przęsłach płotu betonowego, gdzie później jest brak jakichkolwiek informacji na jego temat proszę o odniesienie się do tego zapisu.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Ad. 1.

Minimalna wymagana wysokość panelu 1500 mm.

Ad. 2.

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe, powleczenie poliestrowe – malowanie proszkowe w systemie DUPLEX (połączone z fosforanowaniem żelazowym oraz pasywacją bezchromową).

Ad.3

Zamawiający potwierdza, że w pkt 4. Rozwiązania projektowe ppkt. 4.1. Ogrodzenie obiektu znajduje się omyłkowo umieszczony zapis o przęsłach płotu betonowego.

Całość ogrodzenia wykonana ma być jako ogrodzenie panelowe n. słupkach stalowych.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

**p.o. Wójta Gminy**  
Padew Narodowa

Kierownik Zamawiającego 