

IZP.271.1.2013

Padew Narodowa, 27.02.2013

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego i miejsc postojowych w miejscowości Padew Narodowa**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 27-02-2013 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

W przedmiarze poz. nr 2 jest:

„Słupki do znaków drogowych z rur stalowych z rur stalowych o śr. 100 mm brama + furka”
Moje pyt. dotyczy tego czy mają to być słupki do znaków drogowych czy słupki do bram i furtek?

Jeśli do bram i furtek to proszę o dokładniejsze sprecyzowanie np. jaka powinna być ścianka słupka

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Słupki ogrodzenia panelowego o przekroju 40x60mm ze ścianką grubości min. 1,5 mm
2. Słupki furki o przekroju min. 80x80mm ze ścianką grubości min. 3,0mm
3. Słupy bramy:
 - słup prowadzący podwójny o przekroju min. 100x100 mm ze ścianką grubości min. 3,0 mm;
 - słup najazdowy (krajowy, zamykający) o przekroju min. 120x120 mm ze ścianką grubości min. 3,0mm wyposażony w tzw. chwytak i but spoczynkowy.

Ponadto:

Słupki ogrodzenia, furtek, bramy zakończone zaślepkami.

Szyna jezdna z kształtownika półzamkniętego o przekroju min. 95 x 85 mm.

Brama wyposażona w zespół samonastawnych rolek prowadzących i nośnych, łożyskowanych, poruszających się wewnątrz szyny jezdnej.

Rolki wykonane z tworzywa poliamidowego lub o równoważnych właściwościach mechanicznych.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

p.o. Wyk. Zamawiający
Padew Narodowa

Anna Wiącek

Kierownik Zamawiającego