



**PASMO 1.1**  
 PŁYTA ŻELBETOWA DWUKIERUNKOWO ZBROJONA Z PRZESŁEM WSPORNIKOWYM GRUBOŚCI 12 CM. ZBROJENIE DOŁEM Ø10 AIII CO 15 CM NA KIERUNKU 'X'. ORAZ Ø10 AIII CO 15 CM NA KIERUNKU 'Y'. KIERUNEK UPRZYWILEJOWANY (ZBROJENIE PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE) - 'Y'. ZBROJENIE PODPÓR SKRAJNYCH GÓRĄ (PO OBWODZIE PASMÓ) Ø10 AIII CO 25 CM DO ½ ROZPIĘTOŚCI PASMÓ. ZBROJENIE PRZEŚLA WSPORNIKOWEGO GÓRĄ Ø10 AIII CO 15 CM. ZBROJENIE ROZDZIELCZE DLA ZBROJENIA GÓRĄ Ø8 AII CO 25 CM. (BETON C20/25)

POZ.	NAZWA	WYMIARY / cm /	ZBROJENIE		STRZEMIONA	BETON	SCHEMAT	UWAGI
			DOŁEM	GÓRĄ				
0.1	BELKA	20x25	5 FI 12 A III	2 FI 12 A III	FI 8 AII co 15cm	C20/25		nadproże jednoprzęsłowe
0.2	WYMIAN	20x12	Ø10 A III co 10 cm	2 Ø10 A III	Zbrojenie kierunku 'x'	C20/25		wymian pod komin wykonany poprzez zagęszczenie zbrojenia pływ; wkład otworu wykonac pręty w kształce litery 'U' łączące zbrojenie dolne i górne
0.3	WYMIAN	20x12	Ø10 A III co 10 cm	2 Ø10 A III	Zbrojenie kierunku 'y'	C20/25		wymian pod komin wykonany poprzez zagęszczenie zbrojenia pływ; wkład otworu wykonac pręty w kształce litery 'U' łączące zbrojenie dolne i górne

**UWAGA:**  
 PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJ. BRANŻOWYMI.  
 T1 - TRZPIEŃ ŻELBETOWY 20x20cm, ZBROJONY 4Ø12 AIII, STRZEMIONA Ø 8 AII co 20cm, WIENIEC OBWODOWE:  
 W1 - 20x20 cm, ZBROJONY 4 fi 12 AIII, STRZEMIONA Ø8 AII CO 25 cm

**BETON:**  
 - C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")  
 <B25 (WG. PN-B-03264:2002)>  
**STAL ZBROJENIOWA:**  
 - ZBROJENIE GŁÓWNE:  
 - GATUNEK: 34 GS  
 - KLASA WG. PN-B-03264:2002: AIII  
 - STRZEMIONA:  
 - GATUNEK: 18G2-b  
 - KLASA WG. PN-B-03264:2002: AII  
**OTULINA NOMINALNA:**  
 - 25 mm  
 - MINIMALNA ODLEĞŁOŚĆ MIĘDZY PRĘTAMI ZBROJENIA (W ŚWIEITLE): 21 mm

Zastrzeżenie: Zastrzeżenie prawa wykluczące z Usługi o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przedrukowywany, udostępniany lub odtwarzany komunikacją, bez pisemnej zgody firmy aspi.



**autorskie studio projektowo-inwestycyjne**

PROJEKT	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BUDYNEK SOCJALNY PADEW NARODOWA DZ. NR 2263	SKALA	1:50
TEMAT	SCHEMAT KONSTRUKCYJNY	DATA	08.2013
PROJEKTANT	JOANNA TYBĄN	NR RYS.	BRANŻA
OPRACOWAŁ	KAROLINA OŻÓG-WIT		KONSTR.
SPRAWDZAJĄCY	ANDRZEJ FAŁAT		

ul. Biernackiego 13a/39 tel./fax (017) 788-46-46  
 39-300 MIELEC e-mail: aspi@aspi.com.pl