

IZP.271.1.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, jej remont oraz zakup wyposażenia**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473.) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 26-01-2015 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

...zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisów zawartych w Projekcie budowlanym będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie dot. pkt. "4.5. Ogrodzenie".

Proszę o wyjaśnienie Zamawiającego jakie dokładnie ogrodzenie panelowe ma być wykonane ponieważ na stronie 19-tej Projektu budowlanego jest pokazane przeszło stalowe wykonane z kątowników stalowych, natomiast na stronie 27- tej jest załączony szczegół przeszła z profilami zamkniętymi 20x20 .

Proszę o doprecyzowanie czy furka ogrodzenia kutego faktycznie ma mieć szerokości 2,0m?

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Od strony frontowej budynku ogrodzenie stalowe z segmentów kutech (profil zamknięty 20x20 + elementy) zamontowanych na słupkach stalowych 6x6 cm,. Cokoły i murek z elementów betonowych prefabrykowanych. Brama o szerokości 4.0m dwuskrzydłowa wykonana w tym samym stylu co ogrodzenie. Furka o szerokość 2,0 m.

Od strony drogi gminnej i pozostałych stron ogrodzenie panelowe z kątowników zimno giętych (lub profili zamkniętych 20x20 + elementy kute na zakończeniu profilu) na słupkach stalowych 4x4 cm. Cokoły i podmurówka z elementów betonowych prefabrykowanych. Brama o szerokości 4,0 m dwuskrzydłowa wykonana z tych samych elementów. Wysokość panelu min. 120 cm., wys podmurówki min. 25 cm.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY


mgr Robert Pluto

Kierownik Zamawiającego