

IZP.271.1.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożniaty, jej remont oraz zakup wyposażenia**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473.) zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 27-01-2015 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Zapytanie do przetargu:

1. Jaki daszek ma zostać wykonany nad figurą św. Floriana? Brak szczegółów i wymiarów.
2. Brak parametrów: krajalnicy, klimatyzatora, warnika, wózka gastronomicznego, zmywarka z wyparzarką, krajalnica.
3. Brak parametrów: stoły świetlicowe. Krzesła świetlicowe
4. Typ i rodzaj drzwi wejściowych do świetlicy.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Ad.1.

Daszek czterospadowy (kopertowy) z blachy powlekanej gładkiej w kolorze grafit wraz z obróbkami blacharskimi. Konstrukcja daszka z profilu zamkniętego przekrój min. 35x35. Wysokość konstrukcji daszka 135 cm. Wymiary daszka u podstawy 0,85x0,85 m. Całość w kolorze grafitowym.

Ad.2.

Zamawiający już udzielił wyjaśnienia.

Ad.3.

Zamawiający już udzielił wyjaśnienia.

Ad.4.

Drzwi wejściowe metalowe, prawe, ocieplone, w kolorze brązowym z podwójnym zamkiem, klamka metalowa.

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne w kolorze złoty dąb. Ościeżnica drewniana. Klamka metalowa, zamek z wkładką.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY

Kierownik Zamawiającego