

IZP.271.2.2015

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - II**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego w miejscowości Wojków**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473.) zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 16-04-2015 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie nawierzchni z trawy syntetycznej monofilowej (nowsza generacja traw syntetycznych) o wysokości włókna 20 mm o następujących parametrach:

włókno PE

wysokość włókna: 20mm

ciężar włókna: 8.800 dtex

ilość pęczków: 42.400

waga całkowita: 1985 g/m²

trawa zasypywana piaskiem kwarcowym w ilości 24 kg/m²

Proponowana trawa posiada certyfikat ITF

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy, że Zamawiający dopuszcza zaproponowaną nawierzchnię z trawy syntetycznej.:

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY

mgr Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego