



OZNACZENIA:

- linie freonowe – rury miedziane
- odprowadzenie kondensatu – rury PE
- S1 o pion kanalizacji sanitarnej



zakres poza opracowaniem



zakres opracowania

UWAGI:

1. Odptywy skroplin przed wprowadzeniem do pionu kanalizacyjnego zaszyfonować.
2. Instalację chłodniczą (freonową) zaizolować termicznie otulinami elastycznymi

TEMAT Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku urzędu gminy w Padwi Narodowej dz. nr 879, gm. Padew Narodowa			
INWESTOR Gmina Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa			
ADRES INWESTYCJI ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa dz. nr 879			
TEMAT RYSUNKU ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA - KLIMATYZACJA			
branża INSTALACYJNA			
zespół	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Marcin Tofel	MAZ/0438/ /PWOS/12	
sprawdził	mgr inż. Daniel Grabowski	MAZ/0209/ /PWOS/09	
opracował	inż. Michał Sudof		
SKALA 1:50	DATA LUTY 2016	FAZA PROJEKT	nr rysunku K-5
HVAC System Marcin Tofel			ul. Balkonowa 3/44 03-329 Warszawa NIP: 762-189-47-24 REGON: 363779344