

IZP.271.1.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - II

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa**” – budynek Zespołu Szkół

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473.) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 26-04-2016do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:
W związku z zainteresowaniem naszej firmy udziałem w w/w postępowaniu przetargowym zwracamy się z prośbą o odpowiedź na niżej zamieszczone pytania:

1. Sumując wymiary wszystkich okien z rzutów poszczególnych segmentów występują rozbieżności pomiędzy załączonym przedmiarem robót. Prosimy o odpowiedź jakie ilości mają zostać przyjęte do wyceny? Ewentualnie, czy któreś z okien nie podlegają wymianie? (duża rozbieżność na seg. C i D)

	Przedmiar	Obliczenia
Seg.A	86,337 m2	81,269 m2
Seg.B	173,20 m2	169,04 m2
Seg.C	61,29 m2	80,55 m2
Seg.D	349,22 m2	362,48 m2
Seg.E	144,96 m2	146,48 m2

2. Na widokach elewacji (południowo zachodnia 2) widnieją trzy balkony. Z rysunku nie można odczytać podziału jaki ma zostać zastosowany w stolarce. Prosimy o dołączenie wyjaśnień jakie podziały należy przyjąć do wyceny.
3. Na elewacji północno-wschodniej 1 seg. A przekrój parteru występuje 9 szt. okien o wys. 205 cm natomiast nie ma to odzwierciedlenia na widoku elewacji ze względu n. występowanie 3 szt. wyższych okien. Prosimy o odpowiedź jakich wymiarów okna mają zostać przyjęte do wyceny n. tej części elewacji.
4. Według załącznika nr 20 wynika, że każda z kwater ma być uchylno-rozwierna. Prosimy o potwierdzenie, że każda z kwater ma posiadać w/w funkcję.
5. Prosimy o podanie informacji dot. okien w sali gimnastycznej. Czy do tych okien należy zastosować mechanizm otwierający okna z poziomu podłogi?
6. Proszę o odpowiedź, czy w oknach mają zostać zamontowane nawiewniki okienne? Jeśli tak to w których?

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia informujemy:

Ad. 1

Zamawiający podaje aktualne obmiary stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z załączonym przedmiarem.

	Stolarka okienna	Stolarka drzwiowa
Seg.A	79,62 m2	6,77 m2
Seg.B	173,74 m2	0,00 m2
Seg.C	82,57 m2	21,60 m2
Seg.D	376,35 m2	3,45 m2
Seg.E	128,48 m2	9,02 m2

Ad.2

Podział okien do wyceny:

- okna 150x115 – okna dwudzielne
- okno 86x115 – okno bez podziału

Ad.3

Zamawiający zweryfikował wymiary okien i odzwierciedlił to w nowym przedmiarze robót.

Wymiary przedstawiają się następująco:

- 245 x 205 cm – 3 szt
- 245 x 147 cm – 5 szt
- 100 x 147 cm – 1 szt.
- 4 szt. okien o wys. 2,05 m i 6 szt. okien o wys. 1,47 m

Ad.4

Tak. Zamawiający potwierdza, że każda z kwater ma być uchylno-rozwierna.

Ad.5

Tak. Okna w sali gimnastycznej muszą otwierać się z poziomu podłogi.

Ponadto Zamawiający informuje, że okna w Sali gimnastycznej należy zamontować jako trójdzielne.

Ad.6

Nawiewniki okienne należy zamontować w segment A pomieszczenie 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 W segmencie E (bez Sali gimnastycznej), oraz we wszystkich łazienkach.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY

m. gr. Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego