

IZP.271.1.2016

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - V**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa**” – budynek Zespołu Szkół

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473.) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 28-04-2016 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o oznaczenie sposobów otwierania poszczególnych kwater dla danych typów okien.

Pytanie nr 2

Czy w oknach mają być zamontowane nawiewniki.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Ad.1

W wyjaśnieniu treści SIWZ – II z dn. 26.04.2016 Zamawiający udzielił już wyjaśnienia, że wszystkie kwatery okien mają być uchylno rozwierne, a w Sali gimnastycznej otwierane z poziomu podłogi.

Ad.2

W wyjaśnieniu treści SIWZ – II z dn. 26.04.2016 Zamawiający udzielił już wyjaśnienia, że nawiewniki okienne należy zamontować w segment A pomieszczenie 1.8, 1.9, 1.10, 1.11. W segmencie E (bez Sali gimnastycznej), oraz we wszystkich łazienkach.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY

mgr Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego