

IZP.271.1.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - III

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa**” – budynek Zespołu Szkół

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473.) zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 26-04-2016do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o załączenie rysunku zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie nr 2

Prosimy o dokładniejsze sprecyzowanie parametrów opraw

Pytanie nr 3

Czy w branży elektrycznej zakres zamówienia wchodzi tylko wymiana opraw.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Ad.1

Zamawiający nie posiada rysunku zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

W wyjaśnieniu treści SIWZ-I z dn. 25.04.2016 Zamawiający udzielił informacji, że w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym wszystkie okna są zwymiarowane na rzutach oraz pokazane na elewacjach.

Ad.2

W załączniku nr 15B wskazał, że mają być zamontowane oprawy:

- o mocy 2x20W/LED
 - o mocy 40W/LED
 - o mocy 80 i 100W/LED
 - o mocy 14W/LED
 - o mocy 10W/LED
- oraz czujniki ruchu/pobytu

Wszystkie źródła światła typu LED

Zamawiający w STWiOR wskazał przykładowe oprawy oświetleniowe w raz z ich parametrami technicznymi i jakościowymi, zaznaczając że możliwe jest zastosowanie materiałów dowolnej firmy jednak o parametrach nie gorszych niż te podane jako przykładowe.

Zamawiający wymaga aby nowe oprawy spełniały wymagania:

1. Sala gimnastyczna

Oprawy o mocy min. 80W z szybą ochronną ze szkła hartowanego i siatką ochronną ażurową, barwa światła dzienna biała 5000-8300K, strumień świetlny min. 8340 lm, IP min. 54.

Oprawy o mocy min. 100W, barwa światła dzienna biała około 4000K, kąt rozsyłu światła min. 120°. strumień świetlny 7200lm, IP min. 54.

2. Korytarze i klatki schodowe

Oprawy o mocy 40W, IP min. 20, strumień świetlny min 3170 lm, barwa naturalna biała

Oprawy o mocy 40W, RASTRA IP min. 20, strumień świetlny w zależności od zastosowanych źródeł światła.

3. Łazienki

- oprawy o mocy 10W stopień ochrony min. IP65, strumień świetlny min 800 lm, barwa światła w zakresie 2700-3200K,

- stopień ochrony min. IP65 dla opraw 2x20W, 14W, możliwość zastosowania oprawy z czujnikiem ruchu

Ad 3

W zakres zamówienia wchodzi wymiana opraw wraz ze źródłem światła oraz montaż czujników ruchu/pobytu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY

mgr Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego