

IZP.271.1.2016

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VI**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa**” – budynek Zespołu Szkół

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473.) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 28-04-2016 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie nr 1

Według rysunków elewacji wyprawę elewacyjną należy wykonać tynkiem mineralnym gr. 1,5mm malowanym farbami silikonowymi wg opisu technicznego na str. 29 tynkiem akrylowym 1,5mm odpowiednio barwionym w masie.

Jaki rodzaj tynku i technologii wykonania należy ująć w ofercie?

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Ad.1

Wyprawę elewacyjną należy wykonać tynkiem akrylowym 1,5mm odpowiednio barwionym w masie.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY


mgr Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego