

IZP.271.2.2016

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - III**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Padew Narodowa” – budynek administracyjny Urzędu Gminy**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1473.) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 29-04-2016 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Prosimy o oznaczenie sposobów otwierania poszczególnych kwater dla danych typów okien
2. Czy w oknach mają być zamontowane nawiewniki
3. Prosimy o podanie bardziej szczegółowego opisu dotyczącego dostawy i montażu rolet, a w szczególności sposobu montażu, sposobu sterowania rolet, dokładniejszego opisu materiału oraz koloru zabudowy.
4. Czy styropian EPS 80 036 o współczynniku $\lambda_{\text{dekl}}=0,036$ o gr. 16 cm. możemy zamienić na styropian o wyższym współczynniku λ , ale mniejszej grubości z zachowaniem przewodzenia ciepła dla ściany zewnętrznej $U_c=0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Ad. 1

Wszystkie kwatery okien mają być uchylno-rozwierne.

Ad. 2

Nie, gdyż w budynku zamontowane będzie wentylacja i klimatyzacja mechaniczna.

Ad. 3

Rolety muszą spełniać wymagania:

- rolety w kasetach z prowadnicami, kasety montowane do ram okiennych, kasety w kolorze białym,
- rolety wewnętrzne z mechanizmem ręcznym
- rolety z folii refleksyjnej, odbicie energii słonecznej min. 80%, typu 10R lub równoważne, plisowane, kolor srebrno-srebrny.

Ad. 4

Zamawiający nie przewiduje zmiany grubości docieplenia.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY


Ingr Robert Pluta

Kierownik Zamawiającego