

Padew Narodowa, 26.10.2017

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - I

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Padew Narodowa”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zamawiający udziela wyjaśnień treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dnia. 24-10-2017 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

„....zwraca się do Państwa, jako Inwestora zamówienia w/w z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczących w/w zamówienia:

1. Czy zamawiający w przypadku suszarni dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego do opisanego w dokumentacji projektowej zachowując takie same parametry techniczne ale opartego na suszarni taśmowej ?
2. Zgodnie z projektem wykonawczym „Architektura i konstrukcja” opis techniczny punkt 10.3 „Izolacje pionowe wewnętrznych ścian zbiorników stykających się ze ściekami oraz wewnętrzne powierzchnie stropów zbiorników należy zabezpieczyć stosując natryskową technologię z membrany polimocznikowej” oraz punkt 10.4 „Technologia zewnętrznej wyprawy stropów zbiorników membraną elastomerową”.  
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego do opisanego w dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu powłoki bitumiczno - epoksydowej ścian i stropów?
3. Czy zamawiający ograniczy izolacje pionowe wewnętrznych ścian zbiorników stykających się ze ściekami oraz wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie stropów zbiorników dotyczące zbiorników istniejących stosując natryskową technologię z membrany polimocznikowej.?

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zamawiający informuje że:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę kontenerowej suszarni łopatkowej na suszarnię taśmową.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę membrany polimocznikowej na powłokę bitumiczno-epoksydową.

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie ilości membrany polimocznikowej.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.  
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Oferty należy składać do dnia: 2017-11-03 do godz. 09.00.

Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-11-03 o godz. 09.15

Do wiadomości:

1. Wszyscy Wykonawcy

WÓJT GMINY

  
mgr Robert Pluta

---

Kierownik Zamawiającego