

Zarządzenie nr 131/2008
Wójta Gminy Pątnów

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pątnów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w zw. z art. 2 pkt 4 i art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 Dz. U. Nr 61 poz. 417 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się standardową procedurę operacyjną na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pątnów stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Wójt
mgr Grzegorz Smugowski

Procedura

**postępowania na wypadek
pogorszenia się jakości wody
przeznaczonej do spożycia na
terenie Gminy Pałnów**

Ujęcia wody:

Pałnów

Załącze Wielkie

Kamionka

Załącznik
do zarządzenia nr 131/ 2008
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 18 sierpnia 2008 r.

Rodzaj dokumentu	Standardowa procedura operacyjna	Data opracowania	18.08.2008 r.
Nazwa dokumentu	Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pątnów	Podmiot opracowujący	Gmina Pątnów

- I. **Cel procedury:** Postępowanie na wypadek pogorszenia, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych, jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pątnów.
- II. **Uczestnicy procedury:**
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu.
 2. Wójt Gminy Pątnów.
 3. Sołtysi z terenu Gminy Pątnów.
 4. Konserwatorzy wodociągów z terenu Gminy Pątnów.
 5. Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pątnów.
- III. **Prawne podstawy realizacji procedury:**
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033);

2. akty wykonawcze do ustawy,

IV. Opis postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych

Przedsięwzięcia	Wykonawca
<p>1. a) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu,</p> <p>b) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wieluniu.</p>	Wójt Gminy Pątnów.
2. Przekazanie informacji właściwemu konserwatorowi SUW o pogorszeniu jakości wody (w przypadku zagrożenia zdrowia i życia – z jednoczesnym poleceniem natychmiastowego zamknięcia dopływu wody do odbiorców).	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
3. Przekazanie telefonicznie informacji o pogorszeniu jakości wody (ewentualnym odcięciu dopływu wody do odbiorców): - właściwym sołtysom, - „większym” odbiorcom wody z terenu.	Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
4. Przekazanie informacji o pogorszeniu jakości wody wszystkim mieszkańcom sołectw.	Sołtysi
5. a) Powiadomienie Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pątnów o ewentualnej konieczności dowozu samochodami strażackimi wody z ujęć, przeznaczonych do celów gospodarczych, w gospodarstwach pozbawionych wody,	Wójt Gminy Pątnów
6. a) Dowóz samochodami strażackimi, wody przeznaczonej do celów gospodarczych do gospodarstw pozbawionych wody,	Prezesa OSP

<p>7. „Awaryjne” zaopatrzenie ludności w wodę pitną będzie realizowane:</p> <p>a) poprzez połączenie dwóch sieci wodociągowych zasilanych z różnych stacji wodociągowych przy wykorzystaniu istniejących „spinek” wodociągowych łączących sąsiednie wodociągi lub przy użyciu wydezynfekowanych węży strażackich po połączeniu hydrantów na sąsiednich wodociągach w ramach wodociągów gminnych,</p> <p>b) w przypadku zaistnienia konieczności zasilania awaryjnego w dłuższym czasie w sytuacji braku „spinki” łączącej sąsiednie wodociągi wybudowany zostanie tymczasowy rurociąg łączący sąsiednie wodociągi.</p>	<p>Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji</p>
<p>8. Badanie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych.</p>	<p>Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji</p>
<p>9. Przekazanie mieszkańcom informacji o właściwej jakości wody.</p>	<p>Sołtysi</p>