

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „**Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy szkole podstawowej i gimnazjum, obiekt zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 544/2 w Jaworzni, Gmina Piekoszów.**”

Zgodnie z art. 38 ust 1, 2, 4, 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający w związku z zapytaniami Wykonawców, które wpłynęły do tut. Urzędu Gminy w dniach 28.11.2011r. - 06.12.2011r. dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela odpowiedzi i dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1 (z dn. 28.11.2011r.)

Czy Zamawiający może sprecyzować w jakiej technologii ma zostać wykonana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego oraz podać parametry żądanej nawierzchni? W dokumentacji przetargowej wskazuje się zarówno nawierzchnię z trawy syntetycznej jak i nawierzchnię polipropylenową typu np. Sport Court.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający po konsultacji z projektantem informuje, iż nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego ma zostać wykonana w technologii opisanej w Projekcie Budowlanym będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Na boisku wielofunkcyjnym należy zastosować nawierzchnię polipropylenową np. Sport Court, o wymiarach modułu min. 30x30 cm +/-5%, wysokość modułu 15 mm +/-5%, ilość zatrząsków min. 24. Ze względów bezpieczeństwa wymaga się aby górna powierzchnia modułu była gładka (nie posiadała uszorstwień). Swoimi parametrami nawierzchnia powinna odpowiadać normie EN-PN 14877:2006. Nawierzchnie skoczni oraz bieżni mają być wykonane z nawierzchni poliuretanowej.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zastosowane nazwy producentów i produktów ujęte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót będące przedmiotem zamówienia (jeżeli występują) służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych o podobnych parametrach technicznych.

Pytanie 2 (z dn. 01.12.2011r.)

W związku z ogłoszeniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na ww. przedmiot zamówienia, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca przedstawi przynajmniej 2 referencję na budowę boisk wg programu Orlik 2012 o wartości każdej z tych robót wyższej niż 1.000.000,00 złotych brutto.

Ponadto czy Zamawiający w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków ekonomicznych i finansowych uzna informację banku potwierdzającą zdolność kredytową w wysokości 1.000.000.00 złotych.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, iż warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty lub oświadczenia, z których wynika, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego użyteczności publicznej o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych brutto.

Ponadto Zamawiający informuje, iż warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty lub oświadczenia z których wynika, że Wykonawca posiada zdolność kredytową lub posiada środki własne w wysokości min. 1.200.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł.

Pytanie nr 3 (z dn. 02.12.2011r.)

W dokumentacji projektowej w różnych dokumentach pojawia się różna nawierzchnia dla boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki. W jednej dokumentacji występuje nawierzchnia ze sztucznej trawy, natomiast w innych modułowa nawierzchnia polipropylenowa. Prosimy o wyjaśnienie, jaką ostatecznie nawierzchnię Zamawiający przewiduje zainstalować na boiskach?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Odpowiedź Zamawiającego zawarta jest w odpowiedzi nr 1.

Pytanie nr 4 (z dn. 02.12.2011r.)

W miejscu gdzie Zamawiający opisuje nawierzchnię polipropylenową znalazł się warunek, iż nawierzchnia polipropylenowa ma mieć grubość 13mm. Chcielibyśmy zauważyć, iż na polskim rynku występuje wiele nawierzchni polipropylenowych, przy czym mają one różną grubość (zazwyczaj większą niż 13mm. Ogólnie przyjmuje się że grubość nawierzchni polipropylenowej 13 mm jest zbyt mała, aby jej jakość i funkcjonalność osiągała dostateczny poziom). Czy w związku z tym Zamawiający zmieni ten zapis na grubość minimum 13mm, dopuszczając tym samym wszystkie nawierzchnie, które są grubsze, niż 13mm?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Przyjęta grubość nawierzchni polipropylenowej 13 mm jest grubością minimalną. Oczywiście może być ona większa, gdzie optymalna to 15 mm +/-5%.

Pytanie nr 5 (z dn. 02.12.2011r.)

Czy Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawcy wraz z ofertą przetargową złożyli dokumenty potwierdzające jakość i funkcjonalność nawierzchni, a w szczególności:

-Atest PZH

-Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport.

Zwłaszcza w przypadku nawierzchni polipropylenowych jest to o tyle ważne, że na polskim rynku istnieje wiele modułów nawierzchni polipropylenowych, które nie są nawierzchniami sportowymi, ponieważ nie zapewniają odpowiednich warunków do uprawiania sportu (są to np. nawierzchnie stosowane na parkingach, czy w garażach, jak również nawierzchnie stosowane do zabezpieczenia podłogi w takich miejscach jak baseny, łaźnie, natryski itp.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane i materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć następujące dokumenty potwierdzające jakość oraz funkcjonalność nawierzchni:

- Atest PZH;
- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877
- aprobaty techniczne ITB;
- wyniki badań specjalistycznych laboratoriów potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni;
- badania klasyfikacji ogniowej;
- certyfikaty federacji sportowej potwierdzające przydatność zastosowanej nawierzchni dla rozgrywania zawodów sportowych;
- karta produktu;
- ISO 14001 (środowiskowa);
- dokument potwierdzający trwałość linii w obrębie boisk;

Pytanie nr 6 (z dn. 02.12.2011r.)

Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na dokonanie płatności za wykonanie zamówienia na podstawie faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum.

Pytanie nr 7 (z dn. 02.12.2011r.)

Zamawiający w przedmiarze poz. 1 i poz. 2 opisuje wykonanie boisk z nawierzchni sztucznej trawiastej wraz z podłożem, natomiast z dokumentacji projektowej wynika że nawierzchnia boiska do piłki nożnej oraz do siatkówki mają być wykonane w systemie SPORT COURT, który jest oparty na modułach polipropylenowych. W związku z tymi rozbieżnościami proszę o wskazanie prawidłowej nawierzchni obu boisk.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Odpowiedź Zamawiającego zawarta jest w odpowiedzi nr 1.

Pytanie nr 8 (z dn. 02.12.2011r.)

W projekcie budowlanym rozdz. V. Opis projektowanych elementów obiektu Zamawiający wskazuje na jednego producenta CONIPUR SP. Taki zapis uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych spełniających wymogi normy PN EN 14877 i posiadających następujące dokumenty:

- a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobaty techniczne ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
- b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
- c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
- d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający przypomina, iż zastosowane nazwy producentów i produktów ujęte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót będące przedmiotem zamówienia (jeżeli występują) służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych o podobnych parametrach technicznych.

W związku z tym Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe spełniające wymogi normy PN EN 14877 i posiadające następujące dokumenty:

a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobaty technicznej ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane i materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć następujące dokumenty potwierdzające jakość oraz funkcjonalność nawierzchni:

- Atest PZH;
- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877
- aprobaty technicznej ITB;
- wyniki badań specjalistycznych laboratoriów potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni;
- badania klasyfikacji ogniowej;
- certyfikaty federacji sportowej potwierdzające przydatność zastosowanej nawierzchni dla rozgrywania zawodów sportowych;
- karta produktu;
- ISO 14001 (środowiskowa);
- dokument potwierdzający trwałość linii w obrębie boisk;

Pytanie nr 9 (z dn. 02.12.2011r.)

Proszę podać prawidłową kolorystykę nawierzchni sztucznej na poszczególnych boiskach i rozbiegach (bieżni).

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, iż kolorystyka nawierzchni sztucznej na poszczególnych boiskach i rozbiegach (bieżni) została określona w Projekcie Budowlanym.

Pytanie nr 10 (z dn. 05.12.2011r.)

W związku z niezgodnością pomiędzy rysunkiem a opisem projektu dotyczącym nawierzchni boiska sportowego tj rysunek - nawierzchnia polipropylenowa, opis – nawierzchnia poliuretanowa proszę o sprecyzowanie jaką ostatecznie należy wycenić. Jednocześnie jako Wykonawca informuję, że nawierzchnia poliuretanowa jest najodpowiedniejszą mając na uwadze parametry techniczno użytkowe jak i technologię wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, iż nawierzchnia boiska sportowego ma być wykonana z nawierzchni polipropylenowej, natomiast nawierzchnie skoczni oraz bieżni mają być wykonane z nawierzchni poliuretanowej.

Pytanie nr 11 (z dn. 05.12.2011r.)

Jaką nawierzchnię należy zastosować na skocznie i bieżnie. Czy ma być to nawierzchnia z trawy syntetycznej taka jak na boiskach?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający informuje, iż nawierzchnie skoczni oraz bieżni mają być wykonane z nawierzchni poliuretanowej.

Pytanie nr 12 (z dn. 06.12.2011r.)

W różnych miejscach projektu oraz SIWZ występują sprzeczne informacje dotyczące nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Jednocześnie wymiary boiska podane w projekcie nie pokrywają się z przedmiarem. W związku z powyższym prosimy o podanie rodzaju nawierzchni i metrażu boiska.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że płyty polipropylenowe, o których mowa w projekcie sprawdzają się raczej na boiskach tymczasowych (jedną z ich zalet jest łatwy demontaż) i nie powinno się ich stosować na obiektach stałych.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający informuje, iż cena ryczałtowa oferty ma zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do siwz). Przedmiary robót budowlanych (załącznik nr 2 do siwz) stanowią tylko materiał pomocniczy do sporządzania wyceny i będą zawierały pełny zakres, po dodaniu do nich innych pomocniczych elementów nie wymienionych w przedmiarach podlegających wycenie przez Wykonawcę, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Nawierzchnia boiska sportowego ma być wykonana z nawierzchni polipropylenowej, natomiast nawierzchnie skoczni oraz bieżni mają być wykonane z nawierzchni poliuretanowej.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający przekazuje zmieniony przedmiar robót – załącznik nr 2 do siwz.

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający **zmienia termin składania ofert.**

Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2011 r. o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2011 r. o godz. 12.15.

Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy, przedłużenie terminu składania ofert **nie wpływa** na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zmianie ulega pkt XI ppkt. 2 SIWZ, dotychczasową treść tego punktu zastępuje się treścią:

„XI.2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych na: **„Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy szkole podstawowej i gimnazjum, obiekt zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 544/2 w Jaworzni, Gmina Piekoszów.**” oraz „Nie otwierać przed dniem 16.12.2011 r. godz. 12.15”.

Na kopercie należy podać również nazwę i dokładny adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.”

Dodaniu ulega ppkt 8 w pkt VII SIWZ, który otrzymuje brzmienie:


„VII.8 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane i materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć następujące dokumenty potwierdzające jakość oraz funkcjonalność nawierzchni:

- a) Atest PZH,
- b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877,
- c) aprobata techniczna ITB,
- d) wyniki badań specjalistycznych laboratoriów potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni,
- e) badania klasyfikacji ogniowej,
- f) certyfikaty federacji sportowej potwierdzające przydatność zastosowanej nawierzchni dla rozgrywania zawodów sportowych,
- g) karta produktu,
- h) ISO 140001 (środowiskowa),
- i) dokument potwierdzający trwałość linii w obrębie boisk.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Przekazane informacje stają się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższy dokument zostaje udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: www.piekoszow.pl/przetargi.

Z up. Wójta

mgr Robert Cawryś
ZASTĘPCA WÓJTA
Kierownik Zamawiającego