

GMINA PIEKOSZÓW

26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66 a

woj. świętokrzyskie

tel. 41-306-10-08, fax 41-30-62-193

NIP 959-14-78-926 Regon 291010599

Numer sprawy: ORG.271.16.2012

Piekoszów, dn. 03.10.2012r.

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Adaptacja części budynku administracyjno - biurowego przy ulicy Czarnowskiej 54 w msc. Piekoszów, Gmina Piekoszów z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dot. treści SIWZ.

Firma (...), jako podmiot przystępujący do przetargu zwraca się z prośbą o sprecyzowanie czy prace wymienione poniżej należy uwzględnić w wycenie:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku, styropian 15 cm
- wykonanie cokołu z płytek klinkierowych lub tynk cokołowy żywiczny w kolorze brązowym
- wykonanie elewacji na ścianach – tynk mineralny malowany farbą silikatową w kolorze jasno beżowym
- rynny i rury spustowe – systemowe z PCV w kolorze brązowym o średnicy Ø 100 i 120 mm
- obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej malowane w kolorze pokrycia farbą poliwinylową lub PCV
- montaż parapetów zewnętrznych

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe prace nie wchodzą w zakres zamówienia i nie należy ich uwzględniać przy wycenie.

cd. pytania Wykonawcy

Ponadto po dokonaniu wizji lokalnej w dobudowanych klatkach oraz część stolarki okiennej już wymienionej jest wykonana z PCV, zarówno Projekt Budowlany jak i zestawienie stolarki oraz przedmiar opisują wykonanie stolarki drewnianej. Z jakiego materiału ma być wykonana pozostała część stolarki okiennej podlegającej wymianie.

Odpowiedź:

Pozostała część stolarki okiennej w części pomieszczeń żłobka ma być drewniana (okna p.poż. również drewniane).

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zmianie ulega termin składania ofert, który został przedłużony przez Zamawiającego na dzień:

Termin składania ofert: 09.10.2012r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 09.10.2012r. o godz. 12:15

Powyższy dokument zostaje udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego:

www.piekoszow.pl/przetargi

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Dąbrowski
Kierownik Zamawiającego