

## GMINA PIEKOSZÓW

26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66 a  
woj. świętokrzyskie

tel. 41-306-10-08, fax 41-30-62-193

NIP 959-201-201, NIP 959-201-201  
Numer sprawy: ORG 271.2.2013  
Piekoszów, dn. 20.02.2013r.

### WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Zmniejszenie dysproporcji obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich poprzez remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rykoszyn i Szczukowice, Gmina Piekoszów”

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tut. Urzędu Gminy w dniu 18.02.2013r. dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela odpowiedzi na zadane pytania:

W celu przygotowania wyceny prosimy o udzielenie szczegółowych informacji do następujących pozycji:

1. Ściana mobilna przesuwana (standardy, wykończenia, parametry)

Odpowiedź:

Ściana mobilna przesuwana, o wymiarach podanych w przedmiarze o następujących parametrach:

- poziom dźwiękochłonności akustycznej min 42 dB
- system podwieszenia modułów: tor prosty
- rodzaj okleiny zewnętrznej: laminat CPL, tapeta
- bez drzwi

2. Brama stalowa (standardy, informacje dot. zamków itd.)

Odpowiedź:

Brama stalowa ocieplona, kolor brązowy, zamek patentowy.

3. Informacje na temat wyposażenia rozdzielnic dot. instalacji elektrycznych

Odpowiedź:

Rozdzielnica wyposażona w zabezpieczenie przeciwporażeniowe, bezpieczniki typu S, licznik zużycia energii elektrycznej.

4. Czy istnieje możliwość zmiany technologii wykonania elewacji mianowicie czy można zamienić tynk malowany na barwiony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tynku barwionego w masie.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

Dokument zostaje udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego:

[www.piekoszow.pl/przetargi](http://www.piekoszow.pl/przetargi)

**WÓJT GMINY**

*mgr Tadeusz Dąbrowa*

Kierownik Zamawiającego