

GMINA PIEKOSZÓW

26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66 a
woj. świętokrzyskie

tel. 41-306-10-08, fax 41-30-62-193

NIP 959-14-78-926 Regon 291010599

Numer sprawy: ORG.271.6.2013

Piekoszów, dn. 28.06.2013r.

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „**Rewitalizacja zaniedbanych obszarów Piekoszowa poprzez remont i zmianę funkcji popegeerowskiego budynku**”

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie 1

Czy okna mają wyposażone w siatki przeciw insektom?

Odpowiedź

Okien nie należy wyposażać w moskitiery.

Pytanie 2

Czy ogrodzenie z siatki ma być wykonane wraz z podmurówką systemową? Jakiej wysokości?

Odpowiedź

Ogrodzenie z siatki ma być wykonane bez podmurówki. Wysokość ogrodzenia ma wynosić 165cm.

Pytanie 3

W przedmiarze robót nie uwzględniono zbrojenia płyty fundamentowej pod piec oraz obramowania z kątownika 40x40x5 L=6,1m

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż cena ryczałtowa oferty ma zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o projekty budowlano- wykonawcze, projekty budowlano – wykonawcze (zamienne) i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załączniki nr 1 do siwz). Przedmiary robót budowlanych (załączniki nr 2 do siwz) stanowią tylko materiał pomocniczy do sporządzania wyceny i będą zawierały pełny zakres, po dodaniu do nich innych elementów nie wymienionych w przedmiarach podlegających wycenie przez Wykonawcę, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Czy cokół budynku należy obłożyć płytkami klinkierowymi w kolorze brązowym czy wykonać tynk żywiczny?


Odpowiedź

Cokół budynku należy wykonać z tynku żywicznego w kolorze ciemno brązowym.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

Dokument zostaje udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego:

www.piekoszow.pl/przetargi (bip)


Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Dariusz Roguski