



**UWAGI:**

Słup stal-aluminiowy SAL-60 fi 60  
 Oprawa ACRON 50H1  
 Źródło światła 70W metalohalogen.  
 Wysięgnik WR-8A/1  
 W komplecie złącze bezpiecznikowe i typowy  
 Fundament B-50  
 Uziemienie  $R < 10 \Omega$

Układ sieci "TT"

Inwestor:						<b>Gmina Piekoszków</b>	
						<b>Ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszków</b>	
Zadanie:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny w części dotyczącej podłączenia odbiorców z działki nr 137/4 do istniejącego kanału w Janowie Górnym				Stadium dokum:	Branża:	
					P.B.	Elektryczna	
Nazwa rysunku:	<b>SŁUP OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO</b>					Skala:	
Imię i nazwisko:		Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:		
Projektował:	inż. Andrzej Jezierski	elektryk	KL 215/89		04.2016r.	Nr rysunku:	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Cieśla-Fijałkowski	elektryk	KL 632/94		04.2016r.	<b>4E</b>	