

..... 2016 r.

.....  
(Nazwa i adres wykonawcy)**Dotyczy postępowania na:****„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów Dolny w części dotyczącej podłączenia odbiorców z działki o numerze 137/4 wraz z przepompownią”****Zestawienia materiałów i technologii robót punktowanych w kryterium jakości i przyjętych do kalkulacji cenowej**

Oświadczam, iż następujące materiały/technologie przyjąłem do wyceny i zobowiązuje się do ich użycia przy wykonywaniu zamówienia.

RUROCIĄGI – system, wraz z uszczelnieniami i kształtkami)		Materiał	Dane techniczne				
			PN ciśnienie	SN Szywność obwodowa rury	SDR Proporcja średnicy rury do sumy grubości ścianek	Szywność rury wznoszącej, teleskopu dla studni tworzywowej DN 400	Nazwa producenta
1	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w tym przyłącza kanalizacji sanitarnej	PCV (lite)	-----	Rury PVC SN8 lite ze standardowym kielichem i uszczelką * <b>lub</b> Rury PVC SN8 lite z wydłużonym kielichem i uszczelką * <b>lub</b> Rury PVC SN8 lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie * <b>lub</b> Rury PVC SN12 i wyższe lite z wydłużonym kielichem i uszczelką oraz pierścieniem stabilizującym * <b>lub</b> Rury PVC SN12 i wyższe lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie *	mini. 34	-----	
2	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa	PE100 SDR 17,PN10	mini.16	-----	mini.11	-----	
3	Studnie rewizyjne DN 1000 -1500 mm	beton	-----	-----	-----	-----	
4	Pompownie ścieków obudowa	żelbet lub polimero	-----	-----	-----	-----	

RUROCIĄGI – system, wraz z uszczelnieniami i kształtkami)		Materiał	Dane techniczne				
			PN ciśnienie	SN Szywność obwodowa rury	SDR Proporcja średnicy rury do sumy grubości ścianek	Szywność rury wznoszącej, teleskopu dla studni tworzywowej DN 400	Nazwa producenta
		beton					
5	Pompownie ścieków orurowanie i wyposażenie	minimum stal 0H18N9 lub PE 100 PN 16	-----	-----	-----	-----	

\* Niepotrzebne skreślić. Brane będą pod uwagę tylko pozycje nie skreślone oraz te w których określono producenta w przypadku pozostawienia więcej niż jednej pozycji bez skreślenia wykonawca nie otrzyma punktacji.

Wskazanie w tabeli rur o określonych parametrach jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania, że Wykonawca użyje do montażu wskazanych rur również kształtki (między innymi kolana, trójniki) o parametrach takich samych jak rury i tego samego producenta co rury.

Punktacji zostaną poddane n/w rury:

1. Rury PVC SN8 lite ze standardowym kielichem i uszczelką - **0,00 pkt**
2. Rury PVC SN8 lite z wydłużonym kielichem i uszczelką  
**lub**  
Rury PVC SN8 lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie - **10,00 pkt**
3. Rury PVC SN12 i wyższe lite z wydłużonym kielichem i uszczelką oraz pierścieniem stabilizującym  
**lub**  
Rury PVC SN12 i wyższe lite bezkielichowe łączone na dwuzłączkę z uszczelką montowaną fabrycznie - **20,00 pkt**

Do rur i kształtek należy przyjąć ciśnienie przy płukaniu minimum 180 bar.

.....  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)