

349 08-01-2019

Kielce, 2018-12-19

Nr SE Ia - 4261/466/18

L.dz. 139 zał.

Podpis MRO Cy
Ocena okresowa jakości wody za 2018 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, ust. 3, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 część A, zał. Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Piekoszów, administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54a, 26 - 065 Piekoszów:

w dniu 08.01.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/2/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.1.2018, kod próbki Nr 3/OBS/N/18, ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej Diennej w Piekoszowie ul. Częstochowska 85,

w dniu 01.02.2018r. (w zakresie substancji promieniotwórczej – radonu)

- sprawozdanie Nr BCR/1/159/2018/RT, Nr próbki 159/18, z SUW w Piekoszowie ul. Częstochowska 110,

w dniu 20.03.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.442.2018, kod próbki Nr 411/OBS/SP/18, z Zespołu Szkół w Piekoszowie ul. Częstochowska 110, kuchnia,

w dniu 09.04.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/119/18 sprawozdanie Nr LHS.9051.1.235.2018, kod próbki Nr 232/OBS/N/18, z Zespołu Szkół w Piekoszowie ul. Częstochowska 110,

w dniu 15.05.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.701.2018, kod próbki Nr 681/OBS/SP/18, z Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie ul. Częstochowska 75,

w dniu 26.06.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1010.2018, kod próbki Nr 999/OBS/SP/18, ze Sklepu Spożywczego w Piekoszowie ul. Wolności 43, łazienka,

w dniu 08.08.2018r.

- sprawozdanie Nr 4752/07/2018/F/1, próbka Nr 3296/08/18 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz 4752/07/2018/M/1, próbka Nr 3296/08/18 (w zakresie mikrobiologii), z Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie ul. Częstochowska 75,

w dniu 17.09.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/351/18 sprawozdanie Nr LHS.9051.1.782.2018, kod próbki Nr 742/OBS/N/18, z Zespołu Szkół w Piekoszowie ul. Częstochowska 110,

w dniu 20.11.2018r.

- sprawozdanie Nr 6024/10/2018/F/2, próbka Nr 11447/08/18 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz 6024/10/2018/M/2, próbka Nr 11447/08/18 (w zakresie mikrobiologii), z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie ul. Częstochowska 110,

w dniu 10.12.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/466/18 sprawozdanie Nr LHS.9051.1.995.2018, kod próbki Nr 957/OBS/N/18, z Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie ul. Częstochowska 110.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmujących podstawowe badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, laboratorium Jars Sp. z o.o. Filia Południe w Mysłowicach oraz laboratorium Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących - Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów.
2. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A, 26 – 065 Piekoszów.
3. a/a.

KS/JJ

Nr SE Ia - 4261 / 439 /18

Ocena okresowa jakości wody za 2018 rok

L.dz. 348
Lp. 12009

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, ust. 3, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 część A, zał. Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Górkki Szczukowskie, administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54a, 26 - 065 Piekoszów:

w dniu 08.01.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/3/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.2.2018, kod próbki Nr 4/OBS/N/18 ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Micigoździu, ul. Częstochowska 21, rozdzielnia posiłków,

w dniu 01.02.2018r. (w zakresie substancji promieniotwórczej – radonu)

- sprawozdanie Nr BCR/1/158/2018/RT, Nr próbki 158/18 z hydroforni w Górkach Szczukowskich,

w dniu 20.03.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.439.2018, kod próbki Nr 413/OBS/SP/18 ze Szkoły Podstawowej w Górkach Szczukowskich, łazienka,

w dniu 09.04.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/121/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.237.2018, kod próbki Nr 234/OBS/N/18, ze Szkoły Podstawowej w Górkach Szczukowskich,

15.05.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.671.2018, kod próbki Nr 683/OBS/SP/18 ze Szkoły Podstawowej w Brynicy 144a, kuchnia,

26.06.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1004.2018, kod próbki Nr 1001/OBS/SP/18 z Trakt S.A. w Górkach Szczukowskich 1, łazienka,

w dniu 08.08.2018r.

- sprawozdanie Nr 4752/07/2018/F/5, próbka Nr 3300/08/18 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz 4752/07/2018/M/5, próbka Nr 3300/08/18 (w zakresie mikrobiologii) z Hydroforni i SUW w Górkach Szczukowskich,

w dniu 17.09.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/349/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.770.2018, kod próbki Nr 740/OBS/N/18, z Trakt S.A. w Górkach Szczukowskich 1,

w dniu 20.11.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/439/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.935.2018, kod próbki Nr 902/OBS/N/18, ze Szkoły Podstawowej w Brynicy,
- sprawozdanie Nr 6024/10/2018/F/1, próbka Nr 11446/11/18 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz 6024/10/2018/M/1, próbka Nr 11446/11/18 (w zakresie mikrobiologii) ze Szkoły Podstawowej w Micigoździu,

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmujących podstawowe badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, laboratorium Jars Sp. z o.o. Filia Południe w Mysłowicach oraz laboratorium Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących - Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów
2. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A, 26 – 065 Piekoszów.
3. a/a. KSJJ

Nr SE Ia - 4261/463/18

08 -01- 2019

L.dz. 34m ... za

Ocena okresowa jakości wody za 2018 rok

Podpis MROCY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, ust. 3, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 część A, zał. Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Szczukowice, administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54a, 26 - 065 Piekoszów:

w dniu 08.01.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/6/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.4.2018, kod próbki Nr 7/OBS/N/18 ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaworzni 93,

w dniu 01.02.2018r. (w zakresie substancji promieniotwórczej – radonu)

- sprawozdanie Nr BCR/1/157/2018/RT, Nr próbki 157/18 z hydroforni w Szczukowicach,

w dniu 20.03.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.441.2018, kod próbki Nr 410/OBS/SP/18 ze Szkoły Podstawowej w Rykoszynie, łazienka,

w dniu 09.04.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/117/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.233.2018, kod próbki Nr 230/OBS/N/18, z Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni 93, kuchnia,

w dniu 15.05.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.670.2018, kod próbki Nr 680/OBS/SP/18 ze Szkoły Podstawowej w Łosieniu, łazienka,

w dniu 12.06.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.850.2018, kod próbki Nr 857/OBS/SP/18 z budynku mieszkalnego w Rykoszynie, ul. Świętokrzyska 51, kuchnia,
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.851.2018, kod próbki Nr 858/OBS/SP/18 z hydroforni w Szczukowicach (w zakresie mikrobiologii),

w dniu 26.06.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1034.2018, kod próbki Nr 1002/OBS/SP/18 z Hydroforni w Szczukowicach,

w dniu 08.08.2018r.

- sprawozdanie Nr 4752/07/2018/F/2, próbka Nr 3297/08/18 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz 4752/07/2018/M/2, próbka Nr 3297/08/18 (w zakresie mikrobiologii) z Zakładu Przetwórstwa Rybnego w Szczukowicach,

w dniu 17.09.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/350/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.771.2018, kod próbki Nr 741/OBS/N/18, ze Szkoły Podstawowej w Łosieniu,

w dniu 20.11.2018r.

- sprawozdanie Nr 6024/10/2018/F/3, próbka Nr 11448/11/18 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz 6024/10/2018/M/3, próbka Nr 11448/11/18 (w zakresie mikrobiologii) z Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni 93,

w dniu 10.12.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/463/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.993.2018, kod próbki Nr 954/OBS/N/18, ze Szkoły Podstawowej w Rykoszynie, łazienka na parterze,

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmujących podstawowe badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 12. 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, laboratorium Jars Sp. z o.o. Filia Południe w Mysłowicach oraz laboratorium Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących - Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach

Else
lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów
2. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A, 26 – 065 Piekoszów.
3. a/a.

KS/JJ

08-01-2019

Kielce, 2018-12-19

Nr SE Ia - 4261 /467 /18

L.dz. 346 zał.

Podpis: MRO Cy

Ocena okresowa jakości wody za 2018 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, ust. 3, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 część A, zał. Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Piekoszów II, administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54a, 26 - 065 Piekoszów:

w dniu 08.01.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/5/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.3.2018, kod próbki Nr 6/OBS/N/18 z budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A,

w dniu 01.02.2018r. (w zakresie substancji promieniotwórczej – radonu)

- sprawozdanie Nr BCR/1/160/2018/RT, Nr próbki 160/18, z hydroforni w Piekoszowie,

w dniu 20.03.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.440.2018, kod próbki Nr 412/OBS/SP/18 z budynku administracyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A, łazienka,

w dniu 09.04.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/120/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.236.2018, kod próbki Nr 233/OBS/N/18 ze Żłobka Gminnego w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54,

w dniu 15.05.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.702.2018, kod próbki Nr 682/OBS/SP/18 z hydroforni w Piekoszowie, ul. Czarnowska,

w dniu 26.06.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.984.2018, kod próbki Nr 1000/OBS/SP/18 ze Żłobka Gminnego w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54, łazienka (za wyjątkiem liczby bakterii grupy coli - ponadnormatywna wartość),

w dniu 29.06.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1011.2018, kod próbki Nr 1027/OBS/SP/18 z Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a, kuchnia (w zakresie mikrobiologii),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1012.2018, kod próbki Nr 1028/OBS/SP/18 z PHU XEL w Piekoszowie, ul. Kolejowa 39b (w zakresie mikrobiologii),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1013.2018, kod próbki Nr 1029/OBS/SP/18 ze Żłobka Gminnego w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54, kuchnia (w zakresie mikrobiologii),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1014.2018, kod próbki Nr 1030/OBS/SP/18 z hydroforni w Piekoszowie, ul. Czarnowska (w zakresie mikrobiologii),

w dniu 04.07.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/239/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.539.2018, kod próbki Nr 540/OBS/N/18 ze Żłobka Gminnego w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54, kuchnia (w zakresie mikrobiologii),
- protokół Nr SE Ia-4261/240/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.540.2018, kod próbki Nr 541/OBS/SP/18 z budynku administracyjnego ZUK w Piekoszowie, ul. Czarnowska 56, pomieszczenie socjalne (w zakresie mikrobiologii),

w dniu 08.08.2018r.

- sprawozdanie Nr 4752/07/2018/F/3, próbka Nr 3298/08/18 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz 4752/07/2018/M/3, próbka Nr 3298/08/18 (w zakresie mikrobiologii – za wyjątkiem liczby bakterii grupy coli - ponadnormatywna wartość), z budynku administracyjnego ZUK w Piekoszowie,

w dniu 13.08.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1316.2018, kod próbki Nr 1321/OBS/SP/18 z hydroforni w Piekoszowie, ul. Czarnowska (w zakresie mikrobiologii).

w dniu 14.08.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1326.2018, kod próbki Nr 1327/OBS/SP/18 z hydroforni w Piekoszowie, ul. Czarnowska (w zakresie mikrobiologii),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1327.2018, kod próbki Nr 1328/OBS/SP/18 z budynku administracyjnego ZUK Sp. z o.o. w Piekoszowie, ul. Czarnowska (w zakresie mikrobiologii),
- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1328.2018, kod próbki Nr 1329/OBS/SP/18 z Zakładu Fryzjerskiego „Diana” w Piekoszowie, ul. Klonowa 20 (w zakresie mikrobiologii),

w dniu 20.08.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/292/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.677.2018, kod próbki Nr 649/OBS/N/18 z Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie, pokój socjalny (w zakresie mikrobiologii),
- protokół Nr SE Ia-4261/293/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.678.2018, kod próbki Nr 650/OBS/N/18 ze Sklepu „Groszek” w Piekoszowie, ul. Sikorskiego 7, pokój socjalny (w zakresie mikrobiologii),

w dniu 17.09.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/352/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.783.2018, kod próbki Nr 743/OBS/N/18, ze Żłobka Gminnego w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54,

w dniu 20.11.2018r.

- sprawozdanie Nr 6024/10/2018/F/4, próbka Nr 11449/11/18 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz 6024/10/2018/M/4, próbka Nr 1149/11/18 (w zakresie mikrobiologii), z hydroforu w Piekoszowie, ul. Czarnowska,

w dniu 10.12.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/467/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.996.2018, kod próbki Nr 958/OBS/N/18, z Salonu fryzjerskiego Damsko – Męskiego „Diana” w Piekoszowie, ul. Klonowa 20,

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urzędu pobrano w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmujących podstawowe badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, laboratorium Jars Sp. z o.o. Filia Południe w Mysłowicach oraz laboratorium Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących - Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach

[Podpis]
lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów.
2. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A, 26 – 065 Piekoszów.
3. a/a.

KS/JJ

08-01-2019, 2018-12-19

L.dz. 345, zał.

Podpis: *YRO G*

Ocena okresowa jakości wody za 2018 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1, ust. 3, § 21 ust.1 pkt 1, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranej z urządzeń wodociągowych wodociągu Lesica, administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. ul. Czarnowska 54a, 26 - 065 Piekoszów:

w dniu 10.10.2018r.

- sprawozdanie Nr 4118/PAF/2018, z ujęcia wody w Lesicy (w zakresie badania fizyko – chemicznego),

w dniu 29.10.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1873.2018, kod próbki Nr 1896/OBS/SP/18, z hydrantu na zewnątrz budynku ujęcia wody w Lesicy (w zakresie mikrobiologii),

w dniu 30.10.2018r.

- sprawozdanie Nr LHS.9051.2.1874.2018, kod próbki Nr 1898/OBS/SP/18, z hydrantu na zewnątrz budynku ujęcia wody w Lesicy,

w dniu 20.11.2018r.

- sprawozdanie Nr 6024/10/2018/F/5, próbka Nr 11451/11/18 (w zakresie badania fizyko-chemicznego) oraz 6024/10/2018/M/6, próbka Nr 11451/11/18 (w zakresie mikrobiologii), ze Szkoły Podstawowej w Zajączkowie,

w dniu 10.12.2018r.

- protokół Nr SE Ia-4261/465/18, sprawozdanie Nr LHS.9051.1.994.2018, kod próbki Nr 956/OBS/N/18 ze Szkoły Podstawowej w Zajączkowie, pomieszczenie socjalne,

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach kontroli wewnętrznej i nadzoru sanitarnego obejmujących podstawowe badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Badania próbek wody przeprowadzono w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, laboratorium Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych w Kielcach oraz laboratorium Jars Sp. z o.o. Filia Południe w Mysłowicach metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kielcach

Grzyzna Majewska
leż. med. Grzyzna Majewska

Trzymują:

1. Wójt Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów.
2. Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 54A, 26 – 065 Piekoszów.
3. a/a.

KS/JJ