

BI.272.18.2011

Poddębice, 2012-07-27

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych emulsją asfaltową”

Zarząd Powiatu w Poddębicach informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie nr 1

Prosimy o podanie wykazu odcinków dróg do remontu (mapka poglądowa, długości odcinków)

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający poniżej przedstawia wykaz dróg objętych zamówieniem

L.p.	Nazwa ciągu drogowego	Długość w km	Powierzchnia w m <sup>2</sup>
1	Droga nr 2540 E Tolów-Zelgoszcz-Bronówek	1,00	5 050,0
2	Droga nr 3705 E Poddębice(ul. Parzęczewska)-Brudnów-Budzynek-Parzęczew	5,60	30 840,0
3	Droga nr 3701 E Bronów-Niewiesz-Ewelinów-do drogi nr 483	1,80	9 540,0
4	Droga nr 3717 E Drużbin-Busina Stara	2,88	14 409,0
5	Droga nr 3718 E Drużbin-Bratków Dolny	2,00	10 000,0
6	Droga nr 3716 E Poddębice: ul. Południowa	0,163	830,0
7	Droga nr 3742 E Poddębice: ul. Przejazd	0,262	1 362,0
8	Droga nr 3706 E Nowa Wieś-Brudnów-Dalików-Kuciny-Kwiatkowie- Łask (ul. Lutomska)	1,66	8 217,0
9	Droga nr 2531 E Stawiszyn – Saków – Wartkowie – Praga – Pudłów – Wierzchy	6,21	33 231,0
10	Droga nr 3720 E Zadzim-Zalesie	2,00	10 200,0
11	Droga nr 3712 E Siedlątków-Pęczniew-Zadzim-Chodaki	1,00	5 000,0
12	Droga nr 3715 E Brodnia-Lubola-Rzeczyca-Szadek (ul. Przedmieście Grabowiny, ul. Stodolniana)	1,47	6 321,0
<b>Ogółem</b>		<b>26,045</b>	<b>135 000,0</b>

Adres strony internetowej, na której jest dostępna mapa z naniesionymi ciągami drogowymi w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego :

[http://www.biuletyn.net/nt-bin/\\_private/poddebice/5187.jpg](http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/poddebice/5187.jpg)

#### Pytanie nr 2

Prosimy o podanie wykazu dróg na których ma być wykonane powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami ?

#### Odpowiedź na pytanie nr 2

Odpowiedź na pytanie nr 2 zawiera się w odpowiedzi na pytanie nr 1.

#### Pytanie nr 3

Zamawiający w SIWZ rozdziale 4.1. do wykonania powierzchniowego utwardzenia wymaga zastosowania emulsji asfaltowej C69B3 PU (K1-70), natomiast w załączonym kosztorysie ofertowym określona jest

emulsja asfaltowa modyfikowana. Zwracamy się z prośbą o podanie rodzaju emulsji, jaka ma być zastosowania przy realizacji w/w zamówienia?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Przy realizacji zamówienia ma być zastosowana kationowa emulsja asfaltowa szybko rozpadową C69 B3 PU – zgodnie z normą PN-EN 13808, zgodnie z zapisami rozdziału 4 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie zamawiający informuje, że w załączniku nr 8 - kosztorys ofertowy omyłkowo wpisano w wyszczególnieniu robót:

„Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kationową modyfikowaną i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego”

**powinno być:**

**„Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg kationową emulsją asfaltową szybko rozpadową C69 B3 PU – zgodnie z normą PN-EN 13808 – na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego”**


Wykonawca składając ofertę w w/w postępowaniu musi zmodyfikować opis w załączniku nr 8 - kosztorys ofertowy w wyszczególnieniu robót, zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie 3.

**Uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian**


W związku pojawieniem się pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zaistniała konieczność ich wyjaśnienia i uzupełnienia SIWZ w celu sprawnego przebiegu postępowania.

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, dlatego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

WICESTAROSTA

  
Piotr Binder

STAROSTA

  
Ryszard Rytter