

GMINA POTWORÓW
ul. Radomska 2A
26-414 Potworów
tel./fax: 48-67-13-046, tel. 48-67-13-048
NIP: 601-00-85-604

RGK.IV.271.13.2017/ZP

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zadania: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Potworowie**

Nr sprawy: **RGK.IV.271.13.2017/ZP**

Gmina Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów jako Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania zawarte w e-mailu (data wpływu: 20.10.2017 r., godz. 11:53) z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1

Czy w zakres opracowania wchodzi przyłącza wodociągowe wyłącznie do działek zabudowanych?

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający informuje, że zakres opracowania dotyczy wszystkich działek, również tych niezabudowanych.

Zapytanie nr 2

Czy w zakres opracowania wchodzi przyłącza kanalizacyjne wyłącznie do działek zabudowanych?

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Zamawiający informuje, że zakres opracowania dotyczy wszystkich działek, również tych niezabudowanych.

Zapytanie nr 3

Czy w zakres opracowania przyłączy kanalizacyjnych wchodzi wyłącznie przyłącza zakończone korkiem w granicy działki prywatnej usytuowane w pasie drogowym poza działką prywatną?

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Zamawiający informuje, iż w zakres opracowania przyłączy kanalizacyjnych wchodzi przyłącza wykonane do budynków na nieruchomościach zabudowanych. Na pozostałych działkach, przez które będzie przebiegać sieć, przyłącza zostaną zakończone korkiem.

Zapytanie nr 4

Czy w zakres opracowania przyłączy wodociągowych wchodzi wyłącznie przyłącza zakończone korkiem w granicy działki prywatnej usytuowane w pasie drogowym poza działką prywatną?

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Zamawiający informuje, iż w zakres opracowania przyłączy wodociągowych wchodzi przyłącza wykonane do budynków na nieruchomościach zabudowanych. Na pozostałych działkach, przez które będzie przebiegać sieć, przyłącza zostaną zakończone korkiem.

Zapytanie nr 5

Czy zamawiający dopuszcza i preferuje lokalizacji projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działkach drogowych dróg publicznych?

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Lokalizacja projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej odbywać się ma na nieruchomościach przyległych do drogi.

Zapytanie nr 6

Jaki status ma droga (gminna, powiatowa), w której należy zaprojektować sieć kanalizacyjną i wodociągową?

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Rzeczona droga ma status drogi gminnej.

Zapytanie nr 7

Czy projekty przyłączy wodociągowych mają wchodzić w skład jednego opracowania z projektem sieci?

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Zamawiający informuje, że projekty przyłączy wodociągowych mają stanowić odrębne opracowanie.

Zapytanie nr 8

Czy Zamawiający posiada koncepcję zwodociągowania i skanalizowania terenu objętego opracowaniem projektowym i udostępni ją nieodpłatnie wykonawcy?

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Zamawiający nie posiada koncepcji zwodociągowania i skanalizowania terenu objętego opracowaniem projektowym.

Zapytanie nr 9

Czy Zamawiający dysponuje działką pod przepompownię kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Tak, Zamawiający dysponuje działką, która jest przeznaczona na ulokowanie przepompowni kanalizacji sanitarnej.

Zapytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację przepompowni w pasie drogowym

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Zamawiający nie dopuszcza lokalizacji przepompowni w pasie drogowym.

Zapytanie nr 11

Czy teren objęty opracowaniem znajduje się w obszarze objętym planem miejscowym, terenem zamkniętym, chronionym przyrodniczo, przebiega przez wody płynące?

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Zamawiający informuje, iż teren przedmiotowego opracowania znajduje się w obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potworów.

Zamawiający informuje, iż teren przedmiotowego opracowania nie jest terenem zamkniętym.

Zamawiający informuje, iż teren przedmiotowego opracowania nie znajduje się w obszarze chronionym przyrodniczo.

Zamawiający informuje, iż przez teren przedmiotowego opracowania przebiega rów melioracyjny.

Zapytanie nr 12

W dziale III str 3 SIWZ pkt 2.1. zapisano, że należy wykonać badania geologiczne gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej dla każdej nieruchomości. Projektowana inwestycja jest

inwestycją liniową, dla której wystarczające jest wykonywanie odwiertów oddalonych od siebie o około 100- 150 m. Zagęszczanie odwiertów poprzez wykonywanie ich na każdej nie ruchomości jest zbędne i podraża koszty wykonania dokumentacji projektowej. Dlatego prosimy Zamawiającego o przeanalizowanie (naszym zdaniem omyłkowo zamieszczonego zapisu) i wyrażenie zgody na wykonanie odwiertów geotechnicznych co ok 150 m wzdłuż projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla przedmiotowego opracowania.

Odpowiedź na zapytanie nr 12

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję przedstawioną w powyższym zapytaniu.

WÓJT GMINY
Marek Klimek
Marek Klimek

.....
Kierownik Zamawiającego