

**wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: przetargu “Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Promnie”.**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „**Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Promnie**”, Zamawiający informuje, iż w dniu 11.02.2014r do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania następującej treści:

**Dotyczy: Przetarg na: „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Promnie”.**

Pytanie 2.

Proszę o dopuszczenie do przetargu ofert z nawierzchniami syntetycznymi o parametrach:

- włókno proste, monofilowe, dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
- włókno wzmocnione wtopionym rdzeniem na całej długości
- grubość włókna (mierzona na całej długości) - min.300 mikronów
- skład chemiczny włókna - 100% polietylen
- wysokość włókna - min. 60 mm
- gęstość pęczków - min. 8800/m<sup>2</sup>
- gęstość włókien - min. 105000/m<sup>2</sup>
- ciężar dtex - min. 16000
- ciężar całkowity - min. 2900 g/m<sup>2</sup>
- wypełnienie - piasek kwarcowy i granulaty gumowy SBR, zgodnie z badaniem laboratoryjnym

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia opisał sztuczną nawierzchnię jako trawę wykonaną z kombinacji włókien fibrylowanych i monoklowych nylonowych. Chcę zauważyć, że taka technologia jest już nie stosowana, aktualnie nowoczesne boiska piłkarskie wykonuje się z traw syntetycznych o włóknach monofilowych wzmocnionych rdzeniem. Dzięki czemu nawierzchnia dłużej zachowuje swoje walory jakościowe. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni syntetycznych opisanych jako powyżej.

Pytanie 2.

Proszę o weryfikację wymaganych dokumentów dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej i wykreślenie;

- certyfikatu IAAF – jako nie dotyczącego traw syntetycznych;
- aprobaty ITB – ITB nie jest laboratorium zajmującym się nawierzchniami sportowymi

- aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych – badania takie nie są wymagane żadnym przepisem. Wymaganym dokumentem dotyczącym wpływu produktu na środowisko oraz zdrowie jest atest PZH.

Nadmieniam, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne, i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze, proszę o pozytywne ustosunkowanie się do moich wniosków.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni syntetycznych o parametrach określonych w zapytaniu.

Zamawiający wykreśla ze Specyfikacji wymagane dokumenty tj.:

- certyfikat IAAF,
- aprobata ITB,
- aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

**WÓJT**  
*Wojciech Nowak*