

ZP.2710.4.2014

Promna, dn. 9.06.2014r

wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu " Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Promnie".

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Promnie**”, Zamawiający informuje, iż w dniu 06.06.2014r do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Numer sprawy: ZP.2710.4.2014

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Promnie.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie niejasności w sprawie powyższego przetargu.

1. Jakiej grubości styropian należy przykleić na ściany piwnic? Czy zgodnie z przedmiarem tj. 5 cm czy zgodnie z siwz tj. 10 cm?
2. Proszę o podanie grubości ziarna oraz grupy kolorystycznej tynków akrylowych oraz farby silikonowej na kominy.
3. Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej materiałów/rysunku dachu, który należy pokryć blachą trapezową.
4. Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej materiałów/rysunku balustrad, które należy zamontować na podjeździe dla niepełnosprawnych.
5. W jakim zakresie należy naprawić kraty? Czy w kratkach są w nich jakieś ubytki czy naprawa dotyczy przedłużenia mocowania o grubość docieplenia?
6. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. (Dz. U. z 2008r.Nr 188 poz. 1154) oraz z wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych "Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych" pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie. Powyższą informację prosimy udostępnić za pośrednictwem fax.

Odpowiedź:

Ad.1 Właściwa grubość styropianu została określona w SIWZ tj 10 cm. W załączeniu do pisma aktualny przedmiar robót uwzględniający wymaganą grubość styropianu. (zamieszczono na stronie www.promna.pl w dziale przetargi).

Ad. 2 Ziarno grubości 1,5 mm, kolor tynku oraz farby silikonowej zamawiający przewiduje z grupy kolorystycznej 1 lub 2.

Ad. 3 Zamawiający nie posiada rysunków technicznych dachu przewidzianego do pokrycia blachą trapezową. W załączeniu zamieszcza fotografie poglądowe obiektu.

Ad. 4 Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ załączył schemat pochylni. Balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Ad. 5 Pozycja dotyczy demontażu karat, ich dopasowania do otworu po wykonanie docieplenia ścian i ponownym montażu. Kraty należy oczyścić z zabrudzeń (m.in. resztki starego tynku, rdzy itp.) oraz pomalować farbą olejną (kolor brązowy).

Ad. 6 Zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT

Wojciech Nowak

Załącznik do Ad. 3 Widok dachu kotłowni do pokrycia blachą trapezową.

