

**wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: przetargu “ Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie”.**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie”, Zamawiający informuje, iż w dniach 21 i 22 lipca 2016r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania następującej treści:

**Zapytanie nr 1:**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.2710.4.2016  
Nazwa zadania: Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie

**Wniosek**

**o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

1. Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami ww. normy.
2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009?

**Zapytanie nr 2**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.2710.4.2016  
Nazwa zadania: Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie

**Wniosek**

**o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych

- potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotycząca całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą.
2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.
  3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum grubość 3,2 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 , jako równoważnej do projektowanej.

### Zapytanie nr 3

Dot. Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie

Proszę o wyjaśnienie:

1. W której pozycji kosztorysu należy uwzględnić dostawę i montaż centrali wentylacyjnej (brak pozycji kosztorysu)
2. Czy gwarancja na urządzenia ma obejmować również przeglądy serwisowe konieczne dla utrzymania wymaganej gwarancji
3. W opisie technicznym instalacji sanitarnych pkt. 5 (instalacja centralnego ogrzewania) jest zapis:

**Z uwagi na parametry kotłowni zasilającej – zaleca się wymianę w przyszłości istniejącego układu grzewczego- kotłownia gazowa z uwagi iż moc i parametry układu grzewczego wynikająca z DTR ( lata dziewięćdziesiąte) urządzeń może być mniejsza, co ma wpływ na dobór i prawidłową pracę urządzeń w nowoprojektowanym obiekcie sali sportowej.**

W przypadku konieczności zwiększenia mocy kotłowni na potrzeby nowowybudowanej sali gimnastycznej czy Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót dodatkowych dotyczących wymiany istniejącego kotła lub dostawy i montażu dodatkowego kotła który pokryje zwiększone zapotrzebowanie na ciepło?

4. W opisie technicznym instalacji sanitarnych pkt. 1 – warunki gruntowo –wodne jest informacja o możliwości wystąpienia okresowo wysokiego poziomu wód gruntowych. Czy Inwestor przewiduje przy robotach ziemnych pompowanie wód gruntowych?

### **Odpowiedzi Zamawiającego:**

Udzielone odpowiedzi zarówno zapytania nr 1 jak i zapytania nr 2

Ad. 1) Zamawiający potwierdza, że podłoga powierzchniowo sprężysta powinna spełniać wszystkie wymagania przywołanej normy PN EN 14904:2009. Należy przedłożyć do operatu końcowego deklarację właściwości użytkowych, potwierdzającą zgodność zamontowanego systemu podłogi sportowej z przywołaną normą.

Ad. 2) Wskazana przez Zamawiającego w dokumentacji podłoga jest podłogą przykładową. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania dotyczące systemu podłogi sportowej powierzchniowo sprężystej spełniającej wszystkie wymogi normy PN EN 14904:2009.

Ad. 3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie każdej certyfikowanej podłogi sportowej powierzchniowo sprężystej, spełniającej wszystkie wymagania normy PN EN 14904:2009.

Do zapytania 3

Ad. 1) Pozycja kosztorysu lp.189 uwzględnić dostawę i próby montażowe centrali wentylacyjnej,

Ad. 2) Gwarancja na urządzenia ma obejmować również przeglądy serwisowe konieczne dla utrzymania wymaganej gwarancji,

Ad. 3) Na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje konieczności zwiększenia mocy istniejącej kotłowni,

Ad. 4) Inwestor informuje o możliwości wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych, na chwilę obecną Inwestor nie przewiduje przy robotach ziemnych pompowania wód gruntowych.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

**WÓJT**  
*Wojciech Yosoak*