

wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu “ Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie”.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie”, Zamawiający informuje, iż w dniu 22.07.2016r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Dot. Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie

- 1. Czy Inwestor zapewnia że dobrana do wentylatora kanałowego dla sali gimnastycznej (wydajność 14000 m³/h) nagrzewnica elektryczna o mocy 5 kW zapewni podgrzanie powietrza do odpowiedniej temperatury. Z naszych obliczeń wynika że projektowana moc nagrzewnicy jest zdecydowanie zbyt niska i przy spadku temperatury do sali będzie nawiewane zimne powietrze. Moc nagrzewnicy powinna oscylować w okolicy 160 kW!*
- 2. Czy Inwestor jest świadomy faktu, iż na kanale wentylacyjnym nawiewnym doprowadzającym powietrze do sali gimnastycznej przekroczona jest ponad czterokrotnie dopuszczalna prędkość powietrza?*
- 3. Prosimy o podanie podstawowych parametrów centrali wentylacyjnej: wydajność nawiewu i wywiewu, moc nagrzewnicy, spręż*

Odpowiedź:

Ad. 1) Zamawiający potwierdza, iż dobrana nagrzewnica o mocy 5 kW jest zbyt mała, potwierdza potrzebę doboru nagrzewnicy elektrycznej o mocy w około 80 kW. Do wyceny należy przyjąć nagrzewnicę do 80 kW. Ewentualne korekty będą uwzględniane w trakcie realizacji zadania (zmniejszona krotność nawiewu).
Z uwagi na powyższe zmieniona zostanie pozycja kosztorysowa lp.162

Ad. 2) Zamawiający potwierdza, iż z uwagi na przekroczenie prędkości w kanale nawiewnym, zostały zwiększone przekroje kanałów. Ewentualne korekty będą uwzględniane w trakcie realizacji zadania.
Z uwagi na powyższe zmieniona została pozycja kosztorysowa lp. 168.

Ad. 3) Zamawiający przekazuje podstawowe parametry centrali wentylacyjnej: pozycja kosztorysowa lp.189. Wydajność nawiewu zgodnie z DTR w zakresie 1440-3960 m³/h, moc nagrzewnicy 12 kW, spręż -400Pa.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 8.08.2016r.

W związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulegają zapisy SIWZ:

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do 08.08.2016r do godz. 10:00.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego tj. do 08.08.2016 do godz. 10:00.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

3. Sposób zaadresowania oferty:

„Oferta – Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przybyszewie”
nie otwierać przed 2016-08-08, godz. 10:30”

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2016-08-08 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Promna
Promna Kolonia 5
26-803 Promna
Sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-08-08, o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Promna
Promna Kolonia 5
26-803 Promna
Sala konferencyjna

WÓJT

Wojciech Nowak