

wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu na Remont (modernizacja) istniejącej świetlicy na cele sportowo – rekreacyjne w Falęcicach.



W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Remont (modernizacja) istniejącej świetlicy na cele sportowo – rekreacyjne w Falęcicach”, Zamawiający informuje, iż w dniu 19.08.2010 do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie dotyczące ww. postępowania następującej treści:

W związku z brakiem rysunków oraz bliższych opisów w zakresie stolarki okiennej PCV oraz drzwi stalowych – ujętych w poz. 8, 9 i 10 przedmiaru robót prosimy o udzielenie odpowiedzi w przedmiotowych zakresie.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje że:


Stolarka okienna z PCV w kolorze białym, grubość profilu okiennego min. 44 mm, max współczynnik przenikania ciepła nie wyższy niż 1,9 W/m²K dla okna i 1,1 W/m²K dla szyb

W załączeniu przedstawiamy schemat stolarki okiennej.



Drzwi zewnętrzne z PCV kolor brązowy wzmocnione, wypełnienie pełne (płyta), ciepłe.
Drzwi zewnętrzne stalowe kolor brązowy wzmocnione, wypełnienie pełne (blacha), ciepłe.

W załączeniu przedstawiamy schemat drzwi.



Zamawiający zmienia załącznik nr 4 do Specyfikacji poprzez dodanie następującej pozycji:

- Okna z kształtowników wysokoudarowego PCW o pow. 1.0 – 1.5 m², ilość 1,44m², (poz. 11);

Aktualną treść załącznika nr 4 do SIWZ przedstawiono w załączniku do niniejszego pisma.

Z uwagi na powyższe termin składania ofert nie zostaje przedłużony.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Nowak