

wszyscy uczestnicy postępowania**Dotyczy: przetargu na **Budowę skweru w centrum wsi.****

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Budowa skweru w centrum wsi”, Zamawiający informuje, iż w dniu 20.10.2010r do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Pytania do przetargu na „skwer w centrum wsi”

Firma [REDAKTOWANE] zwraca się do Państwa z prośbą o przeobrażenie faktem schematu zagospodarowania przestrzennego skweru w centrum wsi, który jest przedmiotem przetargu.

Jednocześnie przekazujemy listę pytań:

1. W przedmiarze jest pozycja wysiania trawników, jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą na to, to czy dopuszczalne jest wysianie trawy na wiosnę.
2. Czy wykorytowaną ziemię mamy rozplantować pod trawniki czy wywieźć lub przewieźć w wskazane miejsce.
3. Prosimy o podanie specyfikacji ogrodzenia umieszczonego w przedmiarze (poz. 21d.3).
4. Jaki jest sposób mocowania słupków umieszczonych w przedmiarze w poz. 29 d.4
5. Jaki jest sposób mocowania ławek umieszczonych w przedmiarze w poz. 27 d.4

W odpowiedzi na powyższe zapytania informuje, iż:

Ad.1 Zamawiający w SIWZ przewidział możliwość przesunięcia terminu wykonania zamówienia ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne tj.: (opady deszczu, śniegu, niska temperatura).

Ad. 2 Wykorytwaną ziemię należy rozplantować pod trawniki.

Ad. 3 Schemat ogrodzenia:

