


**wszyscy uczestnicy postępowania****Dotyczy: przetargu na Budowę skwerku w centrum wsi przy Urzędzie Gminy Promna.**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Budowa skwerku w centrum wsi przy Urzędzie Gminy Promna”, Zamawiający informuje, iż w dniu 22.12.2010r do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania następującej treści:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania:  
**Budowa skwerku w centrum wsi przy Urzędzie Gminy Promna**  
Numer sprawy P/409/2010/SEM/WTM – 166/ZP/2010.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./, niniejszym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Czy elementy poręczy łańcuchowych ochronnych, czyli słupki i łańcuch mają być wykonane ze stali?
2. Czy dopuszczalne jest osadzenie przęseł tzw. Ogródzenia panelowego o wymiarach 1,5x2,5m (szkic na zdjęciu poniżej) zamiast przęseł z siatki w ramach z kształtowników, które jest wyszczególnione w SIWZ. Łączna długość ogrodzenia pozostałaby bez zmian.



Uprzejmie proszę o pozytywne i możliwie jak najszybsze rozpatrzenie zapytań.  
Oczekuję na odpowiedź.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie 1.

Elementy poręczy łańcuchowych ochronnych, słupki i łańcuchy mają być wykonane ze stali.

Pytanie 2.

Ze względu na częściową kontynuację istniejącego ogrodzenia, Zamawiający nie dopuszcza wykonania przęsła z tzw. ogrodzenia panelowego. Ogrodzenie należy wykonać z siatki w ramach z kształtowników zgodnie z zapisem zamieszczonym w SIWZ.

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Nowak