

Pytanie 1

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej na remont mostu w ul. Przemysłowej w Przasnyszu zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy na wyloty będzie konieczne wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz czy na obiekcie znajdują się jakieś sieci, kable podwieszane itp.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z zakresu opracowania roboty remontowe wylotów.

Pod nawierzchnią chodnika z kostki brukowej betonowej przebiega kabel oświetlenia ulicznego w rurze osłonowej. Innych sieci nie ma.

Pytanie 1

W załączonym do ogłoszenia opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje, że w zakresie dokumentacji ma wchodzić opracowanie projektu budowlanego, który nie jest wymagany w przypadku remontu obiektu (wymaga on zgłoszenia właściwemu organowi, chyba że przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko).

Pytanie:

Czy Zlecający przewiduje konieczność uzyskanie pozwolenia na budowę dla realizacji przedsięwzięcia, a co za tym idzie konieczność uzyskania wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę decyzji administracyjnych?

Odpowiedź:

W przypadku zgłoszenia remontu mostu wymagany będzie projekt budowlany w zakresie niezbędnym do zgłoszenia oraz projekt wykonawczy dla wykonawcy remontu, zamawiającego i inspektora nadzoru. Zadaniem oferenta jest ustalenie formy uzyskania prawa do remontu mostu i jakie decyzje są do tego potrzebne. W przypadku pozwolenia na remont mostu będzie wymagany projekt budowlany i wykonawczy w 4 egz. dla zamawiającego. Zadaniem oferenta jest ustalenie jakiego rodzaju dokument należy otrzymać aby przystąpić aby uzyskać prawo do remontu mostu.

Pytanie 2

W załączonym do opisu przedmiotu zamówienia wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów podano umocnienie brzegu rzeki kioskami faszynowymi. Może ono być traktowane jako regulacja wód i wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie:

Czy Zlecający przewiduje wykonanie w ramach projektowanego remontu mostu umocnienie brzegów rzeki?

Odpowiedź:

Zadaniem oferenta jest sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dokumentu pozwalającego na wykonanie robót remontowych w zakresie zaleceń określonych w załączonym protokole przeglądu mostu. Oferent winien dokonać rozeznania jakie dokumenty i decyzje są do tego zamierzenia niezbędne. Umocnienie brzegów rzeki, jak wynika z planu bieżącego utrzymania mostu, wykonane jest na długości 14 m po obydwu jej stronach a więc prawdopodobnie na długości od początku przyczółka do końca drugiego przyczółka.

Pytanie 3

Odwodnienie mostu jest aktualnie realizowane powierzchniowo. Zabudowa urządzeń odwadniających i wprowadzenie wody opadowej do wód wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Pytanie:

Czy Zlecający przewiduje wykonanie urządzeń odwadniających (np. wpusty, sączki odwadniająco-odpowietrzające, kolektory odprowadzające)?

Odpowiedź:

Wody opadowe z mostu odprowadzane są do kratki ściekowej w ul. Przemysłowej.

Pytanie 4

Na załączonej mapce pokazano, że po moście (prawdopodobnie w konstrukcji chodnika) przebiega linia kablowa NN oświetlenia ulicy.

Pytanie :

Czy jest to jedyne urządzenie obce kolidujące z przewidywanymi robotami remontowymi?

Odpowiedź:

Pod nawierzchnią chodnika z kostki brukowej betonowej przebiega kabel NN oświetlenia ulicy w rurze osłonowej. Kabel jest własnością Miasta Przasnysz.

Pytanie 5

W załączonym do ogłoszenia opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie podaje konieczności opracowania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu.

Pytanie :

Czy projekt ma obejmować opracowania: projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i projekt stałej organizacji ruchu? Czy jest możliwość prowadzenia robót remontowych całą szerokością mostu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga projektów organizacji ruchu.

Pytanie 6

Z załączonej mapki nie wynika w sposób jasny stan własnościowy gruntów zajętych pod most oraz związane z nim elementy drogi i mostu (stożki, schody skarpowe, dojazdy itp.)

Pytanie :

Czy most wraz z ww. elementami drogowo-mostowymi w całości mieści się w działce drogi?

Odpowiedź:

Most nie mieści się w działce drogi. Na załączonej mapce i wykazie podajemy właścicieli działek.

Uwagi Zamawiającego:

- 1) Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji oferent zobowiązany jest do wizji lokalnej w terenie potwierdzonej przez Zamawiającego.**