

Zamawiający : Miasto Przasnysz
adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz
NIP 761-15-25-385 REGON 550667876

tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39
www.przasnysz.um.gov.pl

Przasnysz, dnia 20.06.2013 r.

Nr sprawy 271.7.2013

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. **Budowa sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Błonie w Przasnyszu - I etap.**

Do wszystkich zainteresowanych

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej ustawą pzp) (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję, że wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

Treść pytań i odpowiedzi przedstawiam poniżej.

Pytanie nr 1

W przedmiarze na odcinek WL „A” – P8 nie uwzględniono studni żelbetowej Ø 1200 oznaczonej na profilu jako P8. Czy wchodzi ona w zakres przedmiotu przetargu – jeśli tak prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź:

Wyżej wymieniona studnia nie wchodzi w zakres inwestycji.

Pytanie nr 2

W poz. 10 i 11 przedmiaru na odcinek WL „A” – P8 przy obliczeniu długości kanałów czy nie powinno być:

- w poz. 10 – 83,3 m (1,5x1,5 studnia) – zamiast przyjętych 2 studni
- w poz. 11 – 364,3 m (1,5x11,5 studnia) – zamiast przyjętych 13 studni

Odpowiedź:

W poz. 10 i 11 przedmiaru na odcinek WL „A” – P8 należy przyjąć następujące wartości:

- w poz. 10 w/w przedmiaru – 81,25 m
- w poz. 11 w/w przedmiaru – 347,05 m

Treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na pytania Wykonawców nie powoduje istotnych zmian w treści SIWZ i nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu .

wz. BURMISTRZA
mgr inż. Wiesława Holwak
Zastępca Burmistrza