

**Zamawiający : Miasto Przasnysz**  
adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2  
**06-300 Przasnysz**  
NIP 761-15-25-385 REGON 550667876

tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39  
[www.przasnysz.um.gov.pl](http://www.przasnysz.um.gov.pl)

Przasnysz, dnia 27.06.2013 r.

**Nr sprawy 271.9.2013**

*Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu w ramach programu Radosna Szkoła*

## **Do wszystkich zainteresowanych**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej ustawą pzp) (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję, że wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

**Treść pytań i odpowiedzi przedstawiam poniżej.**

#### **Pytanie nr 1**

W części opisowej projektu w punkcie 5. Wykaz urządzeń ppkt 1 Zestaw zabawowy opisano, że słupy nośne mają być wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantówka minimum 100mm x 100mm). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna klejonego, profilowanego czterostronnie wzdłuż nie frezowanego o wymiarach 90 x 90mm? Zastosowane drewno posiada wszelkie atesty, charakteryzuje się większą żywotnością oraz niższym współczynnikiem spękania.

#### **Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w/w materiału.

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczy Wyposażenia – pkt 5 Wykaz urządzeń: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów placu zabaw ze słupów nośnych, wykonanych z drewna klejonego warstwowo o wymiarach 90mm x 90mm?

#### **Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w/w materiału.

#### **Pytanie nr 3**

Dotyczy wyposażenia – pkt 5 Wykaz urządzeń: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy Zestawie zabawowym drabinki wykonanej z liny zbrojonej, pokrytej polipropylenem w miejsce drabinki łańcuchowej?

#### **Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w/w materiału.

Treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na pytania Wykonawców nie powoduje istotnych zmian w treści SIWZ i nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu .

wz. BURMISTRZA  
mgr inż. Wiesława Helwak  
Zastępca Burmistrza