

Przasnysz 08 lipca 2019r.

Zamawiający : Miasto Przasnysz adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz NIP 761-15-25-385 REGON 550667876 tel. (029) 756 49 00 fax: (029) 756 49 39
--

www.przasnysz.um.gov.pl

WIM. ZP.271.7.2019

Budowa oświetlenia ulicznego w Przasnyszu (2 części)

Część 1 Budowa oświetlenia w ulicy Leszno.

Część 2 Budowa oświetlenia w ulicy Targowej.

**Do Wykonawców zainteresowanych
udziałem w postępowaniu.**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018. poz. 1986) informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Pytania z wyjaśnieniami przedstawiam poniżej.

Pytanie1

W projekcie opisane jest, że wykończenie powierzchni słupów należy wykonać metodą anodowania na kolor naturalny, szary – RAL 9006 a zastosowane są słupy stalowe ocynkowane. Metoda anodowania możliwa jest tylko do wykorzystania przy słupach wykonanych z aluminium. Czy oznacza to, że w takim przypadku słupy te trzeba malować na wskazany kolor ?

Wyjaśnienie.

W związku z faktem, iż w dokumentacji przyjęte są słupy stalowe ocynkowane, nie ma potrzeby malowania czy też wykończenia metodą anodowania tych że słupów.

Treść odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na pytania Wykonawców nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

BURMISTRZ

Lukasz Chrostowski