



## GMINA RADOMYŚL NAD SANEM

37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie  
<http://www.radomysl.pl> E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28

INI.2213/ 2 /2011

Radomyśl nad Sanem, 15.02.2011 r.

### Wykonawcy-wszyscy, którzy pobrali SIWZ na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radomyśl nad Sanem”

**odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenia  
zamówienia publicznego:  
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radomyśl nad Sanem”**

#### Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:  
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002  
-zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

#### Ad1.

Wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN.

#### Pytanie 2.

W myśl art.8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

#### Ad.2

Zamawiający będzie żądał złożenia stosownego oświadczenia na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

Z up. WÓJTA  
*Ewa Marynowska*  
mgr Ewa Marynowska  
Kierownik Zespołu Infrastruktury,  
Gospodarki Nieruchomościami  
i Ochrony Środowiska