



GMINA RADOMYSŁ NAD SANEM

37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie
<http://www.radomysl.pl> E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28

INI.2213/ 2 /2011

Radomyśl nad Sanem, 18.02.2011 r.

Wykonawcy-wszyscy, którzy pobrali SIWZ na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radomyśl nad Sanem”

**odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenia
zamówienia publicznego:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radomyśl nad Sanem”**

Pytanie

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia według rozdz. V pkt.3.3 SIWZ należy wykonać kamerowanie kanałów grawitacyjnych i przedłożenia wyników kamerowania w formie elektrycznej do każdego odbioru częściowego. Czy w ramach tych prac należy uwzględnić czyszczenie kanałów?

Ad. Zamawiający przewiduje, że Wykonawca po montażu nowych kanałów grawitacyjnych przed wykonaniem kamerowania wykona płukanie kanałów i oczyszczenie z zanieczyszczeń powstałych podczas montażu.

Z up. WÓJTA
Marynka
mgr Ewa Marynka
Kierownik Zespołu Infrastruktury,
Gospodarki Nieruch. i Przemysł.
i Ochrony Środowiska