



## GMINA RADOMYSŁ NAD SANEM

37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie  
<http://www.radomysl.pl> E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28

SG.271.1.2013

Radomyśl nad Sanem, 08.01.2013 r.

**Wykonawcy-wszyscy, którzy pobrali SIWZ na:  
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Radomyślu nad Sanem – ujęcie  
wody studnia S-1z**

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

w zał. Nr 9 SIWZ ( przedmiar robót) str.3 -zestawienie materiałów w poz.7. zamiast opisu „rury stalowe bez szwu czarne cynkowane ogniowo kołnierzowe o śr.100 mm studzienne ” wprowadza się zapis : „rury stalowe bez szwu ze stali nierdzewnej kołnierzowe o śr. 100 mm studzienne”

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

**Wójt Gminy**

**mgr Jan Pyrkosz**