



GMINA RADOMYŚL NAD SANEM

37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie

<http://www.radomysl.pl> E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28

WPI.271.1.2013.2

Radomyśl nad Sanem, 14.01.2013 r.

Zamawiający:

Gmina Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7
37-455 Radomyśl nad Sanem
woj. podkarpackie
REGON: 830409123
NIP: 8652398240

Wykonawcy wszyscy, którzy pobrali SIWZ.

Odpowiedź na pytanie wniesione przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

„Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem”

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji należy wycenić z branży technologicznej
 - pompa dozująca $Q=8l/h$ + zbiornik 100l + osprzęt
 - zestaw dozujący nadmanganian potasu: pompa dozująca $8l/h$ + zbiornik 250l + osprzęt
 - pompę dozującą $Q=64l/h$
 - zbiornika $V=1000m^3$ do roztwarzania chemikaliów na konstrukcji ze stali
 - zakup pompy dozującej na magazyn $Q=8l/h$Pozycje 25-29 według przedmiaru

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykorzystać istniejące elementy wyżej wymienione.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem” należy wycenić z branży technologicznej elementy:

- pompa dozująca $Q=8l/h$ + zbiornik 100l + osprzęt
 - zestaw dozujący nadmanganian potasu: pompa dozująca $8l/h$ + zbiornik 250l + osprzęt
 - pompę dozującą $Q=64l/h$
 - zbiornika $V=1000m^3$ do roztwarzania chemikaliów na konstrukcji ze stali
 - zakup pompy dozującej na magazyn $Q=8l/h$
- uwzględnione w przedmiarze robót w pozycjach 25-29.

Wójt Gminy
mgr Jan Pyrkosz