



GMINA RADOMYŚL NAD SANEM

37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie
www.radomysl.pl E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28

WPI.271.3.2014.1

Radomyśl nad Sanem, 20.05.2014 r.

Zamawiający:



Gmina Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7
37-455 Radomyśl nad Sanem
woj. podkarpackie
REGON: 830409123
NIP: 8652398240

Wykonawcy- wszyscy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WPI.271.3.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *„Remont nawierzchni boiska sportowego wraz z montażem wiat i ławek w miejscowości Radomyśl nad sanem”*

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

Brak określenia spadków płyty boiska. Podano tylko tolerancję. Jakie Wykonawca ma zastosować spadki na płycie boiska?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że spadek płyty boiska powinien być kopertowy, mieszczący się w przedziale od 0,3-0,7% (maksymalnie 1%).

Pytanie 2

Nie określono procentowego składu mieszanki: ziemia urodzajna, pospółka, torf. Jaki stosunek procentowy komponentów Wykonawca powinien zastosować przy tworzeniu warstwy wegetacyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że najbardziej pożądanym podłożem dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwaśnego) w następujących proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 –0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej (ewentualnie gleby rodzimej). Warstwa nośna musi być zbudowana z takich materiałów, które pozwalają na utrzymanie prawidłowej struktury glebowej, w tym przepuszczalności i chłonności wodnej. Całość warstwy nośnej należy wykonać z istniejącej ziemi, należy dowieźć torf i ziemię ogrodniczą w proporcjach podanych wyżej.

Pytanie 3

Jaka powinna być warstwa podłoża rozścielonego na siatce przeciwko kretom? W dokumentacji są rozbieżności. Przedmiar -„grubość warstwy 15cm” , a w szczegółowej specyfikacji technicznej pkt.2.2 – „Siatkę przykryć warstwą ziemi o gr. 5-10 cm . Konieczne jest warstwowe zdjęcie darni, ponowne jej ułożenie na rozłożonej wcześniej siatce, zwałowanie i późniejsza pielęgnacja aż do ponownego ukorzenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość warstwy jak w przedmiarze- 15 cm.

Pytanie 4

Jak długi ma być okres pielęgnacji murawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji trawy ma trwać do końca listopada 2015 r.

Pytanie 5

Nieprecyzyjnie określono skład mieszanki nasion traw. Czy Zamawiający dopuści mieszankę traw o następującym składzie gatunkowym i procentowym (w załączeniu karta techniczna specjalistycznej mieszanki nasion traw WM RASEN 2006)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mieszankę nasion traw WM RASEN 2006.

Załącznik: Karta techniczna WM RASEN 2006.

Pytanie 6

W koncepcji zagospodarowania jest zapis: „Podniesienie terenu boiska o ok. 10 cm” a w przedmiarze „Nawiezenie ziemi urodzajnej- 341,25 m³. Które dane przyjmować do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjmować podniesienie boiska o 10 cm.

Pytanie 7

Czy należy uwzględnić pielęgnowanie zasianej trawy wraz z niezbędnym koszeniem i usuwaniem chwastów przez cały okres gwarancji czyli 36 miesięcy?

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że pielęgnowanie zasianej trawy wraz z niezbędnym koszeniem i usuwaniem chwastów ma trwać do końca listopada 2015 roku.

Pytanie 3

Inwestor wymaga pielęgnowania zasianej trawy w okresie gwarancyjnym- jaki jest zakres tych zabiegów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przez cały okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nawożenia i wałowania płyty boiska. Zabieg nawożenia najczęściej przeprowadza się trzykrotnie w ciągu sezonu (marzec, czerwiec, sierpień) nawozami o długim okresie działania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5. Wałowanie wykonywać należy wiosną, dociskając kępy trawy wysadzone przez mróz. Wałowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyż). Wagę wału dobieramy biorąc pod uwagę wilgotność i rodzaj podłoża (jego przepuszczalność), oraz grubość darni.

Z up. WÓJTA

mgr Ewa Marynowska
Sekretarz Gminy

EUROGREEN Mieszanka trawnikowa

Sportowa WM 2006

RSM 3.1

NOWOŚĆ!

Trawy Sportowe

Mieszanka sportowa z najlepszymi trawami odpornymi na zniszczenie i o wysokim standardzie

Zestawienie w % wagowych:		czystość nasion	siła kieł	ocena
30% Lolium perenne (Życica trwała)	LORETTANOVA	98	92	9
20% Lolium perenne (Życica trwała)	MONTREUX	98	92	8
10% Poa pretensis (Wiechlina łąkowa)	JULIUS PreGrem	94	85	8
10% Poa pretensis (Wiechlina łąkowa)	COCKTAIL Headstart	94	85	8
30% Poa pretensis (Wiechlina łąkowa)	CYNTHIA Headstart	94	85	6

- Na nowe założenia intensywnie użytkowanych powierzchni sportowych
- Działanie Headstart i PreGrem w celu podkiełkowania nasion wiechliny łąkowej, skraca czas kiełkowania do jednego tygodnia
- Odmiany o wysokiej konkurencyjności i odporności na zniszczenia gwarantują odporną i zwartą trawę
- Wiechlina łąkowa zabezpiecz odporność na suszę
- Szybkie zamykanie blizn przy szybkim wczesnym rozwoju i wysoka odporność na choroby

Nr Art. 1221 002

Opakowanie: 10kg worek papierowy na 400m²

Dawka stosowania: 25g/m²